





Rozváděč	RZS2
Rozvodná soustava	3+PE+N , 50Hz , 230 V, TN–S
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000–4–41	automatickým odpojením od zdroje
Typ	3/36, 36 modulů (instalováno 26)
Provedení	zapuštěný
Rozměry š x v x h	–
Krytí (zavřeno / otevřeno)	IP 40
Přívod / vývody	–
Barevné provedení	bílá
Barvy sdělovačů a ovládačů	dle ČSN 33 0170 IEC 73
Obsluha	pracovníky poučenými
Pi (kW)	–
cos fi (–)	–
In (A)	–
Ikm (kA)	< 10kA

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3+PE+N,230/400V,~50Hz,TN–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ED. 3

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK POHL AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ OKRUŽNÍ 455, 755 01 VSETÍN ČKAIT: 1300991 IČO: 436 083 37	
ZDENĚK POHL		ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL		
INVESTOR : Obec Bordovice, Bordovice 130, 744 01 Frenštát p. R., IČ: 00600687					
MÍSTO STAVBY : k.ú. Bordovice parc.č. 633/6, 633/9, 628/1, 629/30					
NÁZEV AKCE : SPORTOVNÍ HALA V OBCI BORDOVICE				STUPEŇ DPS	
				DATUM 10/2019	
				ARCHÍV	FORMÁT 2A4
ČÁST DOKUMENTACE	D1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem			MĚŘÍTKO	Č. VYKRESU
NÁZEV VYKRESU ROZVÁDĚČ RZS2					
			—	07	