




Poznámka:

Ovládací relé R1J-U-E230 pro žaluzie a otvírače oken budou instalovány na montážní desce. Napájení bude provedeno z rozváděče RZS1 zvlášť pro žaluzie a zvlášť pro okna. Každá žaluzie a každé okno bude ovládané samostatně s možností centrální ovládaní jedním tlačítkem (systém tlačítek 5+1). Tlačítka pro žaluzie budou spínat relé v žaluziovém režimu (výrobní nastavení)

Tlačítka pro okna budou spínat relé, které budou nastavené na přídrž (tzv. "totmann"). V tomto režimu je zakázáno používat ovládače s aretací!

V rozváděči bude instalován štítek s výstrahou na dvojí napájení.

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3+PE+N, 230/400V, ~50Hz, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ED. 3

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK POHL AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ OKRUŽNÍ 455, 755 01 VSETÍN ČKAIT: 1300991 IČO: 436 083 37	
ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL		
INVESTOR : Obec Bordovice, Bordovice 130, 744 01 Frenštát p. R., IČ: 00600687				
MÍSTO STAVBY : k.ú. Bordovice parc.č. 633/6, 633/9, 628/1, 629/30				
NÁZEV AKCE : SPORTOVNÍ HALA V OBCI BORDOVICE			STUPEŇ DPS	
			DATUM 10/2019	
			ARCHÍV	FORMÁT 1A4
ČÁST DOKUMENTACE	D1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem		MĚŘÍTKO	Č. VYKRESU
NÁZEV VYKRESU ROZVÁDĚČ RO (ovládací)			—	09