



Popis napájecích kabelů:

RE – HR – CYKY–J 5x10mm²
 HR – MaR – CYKY–J 5x4mm²
 HR – RZS1 – CYKY–J 5x6mm²
 HR – RZS2 – CYKY–J 5x6mm²
 HR – RZS3 – CYKY–J 5x4mm²
 HR – RM – CYKY–J 5x2,5mm²

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3+PE+N,230/400V,~50Hz,TN–S
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ED. 3

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK POHL AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ OKRUŽNÍ 455, 755 01 VSETÍN ČKAIT: 1300991 IČO: 436 083 37	
ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL		
INVESTOR : Obec Bordovice, Bordovice 130, 744 01 Frenštát p. R., IČ: 00600687				
MÍSTO STAVBY : k.ú. Bordovice parc.č. 633/6, 633/9, 628/1, 629/30				
NÁZEV AKCE : SPORTOVNÍ HALA V OBCI BORDOVICE			STUPEŇ DPS	
			DATUM 10/2019	
			ARCHÍV	FORMÁT 1A4
ČÁST DOKUMENTACE	D1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem		MĚŘÍTKO	Č. VYKRESU
NÁZEV VYKRESU SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ			—	10