



Popis hlavního pospojování:

HOP – HR – CYA 25mm²
 HOP – MaR – CYA 16mm²
 HOP – RZS1 – CYA 16mm²
 HOP – RZS2 – CYA 16mm²
 HOP – RZS3 – CYA 16mm²
 HOP – RM – CYA 16mm²

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3+PE+N,230/400V,~50Hz,TN-S
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ED. 3

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK POHL AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ OKRUŽNÍ 455, 755 01 VSETÍN ČKAIT: 1300991 IČO: 436 083 37	
ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL		
INVESTOR : Obec Bordovice, Bordovice 130, 744 01 Frenštát p. R., IČ: 00600687				
MÍSTO STAVBY : k.ú. Bordovice parc.č. 633/6, 633/9, 628/1, 629/30				
NÁZEV AKCE : SPORTOVNÍ HALA V OBCI BORDOVICE			STUPEŇ DPS	
			DATUM 10/2019	
			ARCHÍV	FORMÁT 1A4
ČÁST DOKUMENTACE	D1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem		MĚŘÍTKO	Č. VYKRESU
NÁZEV VYKRESU SCHÉMA HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ			—	11