

TABULKA ŠACHET

poř.	označení šachty	kóta [m n.m.]			výška šachty [m]	převýšení šachty nad terénem	typ dna obj. číslo	DN potrubí [mm]	š. roura (DN/L)		
		terénu	vrcholu	dna potrubí					výška [mm]	400/2000	400/1000
1	Šd1	406.24	406.24	405.43	0.81	terén h = 0.00 m	RŠ 400 - dno KG 200 sběrná T2 IF512210	200	300		1
2	Šd2	407.21	407.21	406.20	1.01	terén h = 0.00 m	RŠ 400 - dno KG 200 přímá T1 IF512110	200	500		1
3	Šd3	407.97	407.97	406.46	1.51	vozovka h=0.0 m	RŠ 400 - dno KG 200 sběrná T2 IF512210	200	1000		1
4	Šd4	408.80	408.80	406.58	2.22	terén h = 0.00 m	RŠ 400 - dno KG 200 sběrná T2 IF512210	200	1700	1	
5	Šd5	408.95	408.95	406.87	2.08	vozovka h=0.0 m	RŠ 400 - dno KG 200 sběrná T2 IF512210	200	1600	1	








Plastové kanalizační šachty 2012  (C) 1996-2012	Název stavby-objektu Sportovní hala v obci Bordovice-SO 04: Dešťová kanalizace, RN	STRANA 1
	projektant Ing. Romana Kašparová	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

poř.	označení šachty	schémat. značka	označení dna obj.číslo	DN [mm]	materiál potrubí	kóta dna	hlavní přívod		přívod zprava		přívod zleva		uložení dna
							existuje	úhel	existuje	úhel	existuje	úhel	
1	Šd1		RŠ 400 - dno KG 200 sběrná T2 IF512210	200	PVC hladké KG	405.43	x	135			x	225	pískový podklad
2	Šd2		RŠ 400 - dno KG 200 přímá T1 IF512110	200	PVC hladké KG	406.20	x	180					pískový podklad
3	Šd3		RŠ 400 - dno KG 200 sběrná T2 IF512210	200	PVC hladké KG	406.46	x	180	x	135			pískový podklad
4	Šd4		RŠ 400 - dno KG 200 sběrná T2 IF512210	200	PVC hladké KG	406.58	x	135			x	225	pískový podklad
5	Šd5		RŠ 400 - dno KG 200 sběrná T2 IF512210	200	PVC hladké KG	406.87	x	135			x	225	pískový podklad

TABULKA SESTAV ŠACHET
Wavin Ekoplastik s.r.o

Šachta 1 Šd1		Šachta 2 Šd2		Šachta 3 Šd3	
	RŠ 400 - dno KG 200 sběrná T2		RŠ 400 - dno KG 200 přímá T1		RŠ 400 - dno KG 200 sběrná T2
	zátka hrdlová vnitřní KGM 200		korug.roura 400/1000, l= 500 mm		zátka hrdlová vnitřní KGM 200
	korug.roura 400/1000, l= 300 mm		redukční těsnicí manžeta 400/315		korug.roura 400/1000, l= 1000 mm
	redukční těsnicí manžeta 400/315		teleskopický adaptér 315/375		redukční těsnicí manžeta 400/315
	teleskopický adaptér 315/375		poklop litinový 315/12,5t čtverec		teleskopický adaptér 315/375
	poklop litinový 315/12,5t čtverec		kóta dna 406.20 m		poklop litinový 315/40t plný
	kóta dna 405.43 m		kóta terénu 407.21 m		kóta dna 406.46 m
	kóta terénu 406.24 m		rozdíl kót 1.01 m		kóta terénu 407.97 m
	rozdíl kót 0.81 m		převýšení nad terénem 0.00 m		rozdíl kót 1.51 m
	převýšení nad terénem 0.00 m		výška šachty 1.01 m		převýšení nad terénem 0.00 m
	výška šachty 0.81 m				výška šachty 1.51 m
Šachta 4 Šd4		Šachta 5 Šd5			
	RŠ 400 - dno KG 200 sběrná T2		RŠ 400 - dno KG 200 sběrná T2		
	zátka hrdlová vnitřní KGM 200		zátka hrdlová vnitřní KGM 200		
	korug.roura 400/2000, l= 1700 mm		korug.roura 400/2000, l= 1600 mm		
	redukční těsnicí manžeta 400/315		redukční těsnicí manžeta 400/315		
	teleskopický adaptér 315/375		teleskopický adaptér 315/375		
	poklop litinový 315/12,5t čtverec		poklop litinový 315/40t plný		
	kóta dna 406.58 m		kóta dna 406.87 m		
	kóta terénu 408.80 m		kóta terénu 408.95 m		
	rozdíl kót 2.22 m		rozdíl kót 2.08 m		
	převýšení nad terénem 0.00 m		převýšení nad terénem 0.00 m		
	výška šachty 2.22 m		výška šachty 2.08 m		

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

poř.	označení šachty	třída zatížení	označení poklopu	usazení poklopu	úprava kolem poklopu	výška poklopu [mm]	obj. číslo
1	Šd1	B	poklop litinový 315/12,5t čtverec	do teleskopického adaptéru		38	IF173050
2	Šd2	B	poklop litinový 315/12,5t čtverec	do teleskopického adaptéru		38	IF173050
3	Šd3	D	poklop litinový 315/40t plný	do teleskopického adaptéru	skladba komunikace	38	IF193000
4	Šd4	B	poklop litinový 315/12,5t čtverec	do teleskopického adaptéru		38	IF173050
5	Šd5	D	poklop litinový 315/40t plný	do teleskopického adaptéru	skladba komunikace	38	IF193000



Plastové kanalizační šachty 2012  (C) 1996-2012	Název stavby-objektu Sportovní hala v obci Bordovice-SO 04: Dešťová kanalizace, RN	STRANA 4
	projektant Ing. Romana Kašparová	