

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI MEZI PODZEMNÍMI VEDENÍMI A MINIMÁLNÍ KRYTÍ DLE ČSN 736005

(MĚŘENO V cm OD VNĚJŠÍHO POVRCHU VEDENÍ)

DRUH VEDENÍ	KABELY 1kW	KABELY 35kW	KABELY SDĚLOVACÍ	PLYN		VODOVOD	STOKA	NEJMENŠÍ KRYTÍ		
				0,005 MPa	0,3 MPa			CHODNÍK	VOZOVKA	TERÉN
KABELY 1kW - SOUBĚH	5	20	30, 10K	40	60	40	50	35	100	70
KABELY 1kW - KŘÍŽENÍ	5	20	30, 10K	10K	10K	40	30			
KABELY 35kW - SOUBĚH	20	20	80, 30K	40	60	40	50	100	100	100
KABELY 35kW - KŘÍŽENÍ	20	20	80, 10K	10K	20K	40	50			
KABELY SDĚLOVACÍ	- SOUBĚH	30, 10K	80, 30K	-	40	40	40	40	100	60
	- KŘÍŽENÍ	30, 10K	80, 10K	-	10	10	20			
PLYNOVOD 0,005 MPa	- SOUBĚH	40	40	40	40	40	50	80	100	80
	- KŘÍŽENÍ	10K	10K	10	10	10	15			
PLYNOVOD 0,3 MPa	- SOUBĚH	60	60	40	40	40	50	80	100	80
	- KŘÍŽENÍ	10K	20K	10	10	10	15			
VODOVOD	- SOUBĚH	40	40	40	50	50	60	100-160	150	100-160
	- KŘÍŽENÍ	40, 20K	40, 20K	20	15	15	-			
STOKA	- SOUBĚH	50	50	50	100	100	60	100	160	100
	- KŘÍŽENÍ	30	50	20	50	50	10			

K - KABEL ULOŽEN V KRYTU (CHRÁNICČE)

PŘI KŘÍŽENÍ KABELŮ NN A VN S PLYNOVODEM SVISLÉ VZDÁLENOSTI DODRŽET

CHRÁNICKY V DÉLCE 1 m NA KAŽDOU STRANU OD PLYNOVÉHO POTRUBÍ ZALÍT ASFALTEM

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK POHL AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ OKRUŽNÍ 455, 755 01 VSETÍN ČKAIT: 1300991 IČO: 436 083 37	
ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL		
INVESTOR : Obec Bordovice, Bordovice 130, 744 01 Frenštát p. R., IČ: 00600687				
MÍSTO STAVBY : k.ú. Bordovice parc.č. 633/6, 633/9, 628/1, 629/30				
NÁZEV AKCE : SPORTOVNÍ HALA V OBCI BORDOVICE			STUPEŇ DPS	
			DATUM 11/2019	
			ARCHÍV	FORMÁT 1A4
ČÁST DOKUMENTACE	SO 08 – Veřejné osvětlení		MĚŘÍTKO	Č. VYKRESU
NÁZEV VYKRESU VZDÁLENOSTI MEZI PODZEMNÍMI VEDENÍMI			—	03