

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ S DVEŘMI

96(4x24) MODULŮ - š.496, v=720, hl.127
VÝKLENEK O 30-50mm VĚTŠÍ PRO MONTÁŽ

SMĚR PŘÍVODU:	- VRCHEM
SMĚR VÝVODU:	- VRCHEM
KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH:	- IP 20
KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH:	- IP 40

POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY DODAVATELEM ROZVÁDĚČE.

DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:

ŽIVÉ ČÁSTI: - IZOLACE
- KRYTÍ

NEŽIVÉ ČÁSTI: - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - CHRÁNIČEM

ZEMĚ : ČESKÁ REPUBLIKA	AKCE : NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE k.ú. VÍCOV	ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ RIEGROVA 2 796 01 PROSTĚJOV PROJEKT PLUS s.r.o. Tel.: 582 344 434 Fax: 582 344 446 info@cadprojektplus.cz www.cadprojektplus.cz	
KRAJ : OLOMOUCKÝ			
POV.OBEC : PLUMLOV			
MÍSTO : VÍCOV			
INVESTOR : OBEC VÍCOV, VÍCOV 46, 798 03 VÍCOV		STUPEŇ : DPS	VÝTISK.Č.
ARCHITEKT: ING.ARCH.Z.BERAN	OBSAH : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA SO 01 - ROZVÁDĚČ R11	DATUM : 10/2020	
HLAV.I.PROJ.: ING.T.HUTYRA :		ARCH.Č.: 1329	
VYPRACOVAL: JIŘÍ HORNA		MĚŘÍTKO : -	ČÍSLO VÝKRESU : D01 1.4.g.2-3
KRESLIL : HP :			