

# Magistrát města Prostějova

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

---

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, Křížkovského 36/7, Prostějov

Prostějov, dne 30. 6. 2020

**SpZn.: OD/1518/2020/Mou**

S00AX02OSZBZ

Spis.:/Skart.znak: 280.7 S5



Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lenka Moučková, tel. 582 329 831

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Lenka Moučková, tel. 582 329 831

## Vyjádření k projektové dokumentaci

Dne 12. 6. 2020 obdržel odbor dopravy Magistrátu města Prostějova žádost společnosti LAMPLOTA.EU s.r.o., IČ: 276 96 430, Rejskova 3081/30, 796 01 Prostějov o vyjádření k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby

### **„Novostavba požární zbrojnice“**

na pozemcích parc. č. parc. č. 117/1, 725 v katastrálním území Vícov.

## Popis stavby:

Předmětem dokumentace je novostavba požární zbrojnice (dále jen PZ) a její napojení na pozemní komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy.

1. Sjezd z místní komunikace na jižní straně, který slouží pro výjezd vozidel PO. Tato zpevněná plocha bude tvarově řešena pro výjezd vozidel PO na obě strany na místní komunikaci s výjezdem na komunikaci II/150.
2. Sjezd z místní komunikace na západní straně slouží pro parkování 7 osobních automobilů.
3. Chodník začíná u stávající místní komunikace na západní straně a směřuje ke vstupům do požární zbrojnice.
4. Okapový chodník lemuje požární zbrojnici v místě mimo výše zvýšené

Sjezd na komunikaci na jižní straně je celkové délky 33,0 m. V místě garáže je pak šířka ZP 11,14 m. Parkoviště pro 7 OA vychází z normových rozměrů. Sjezd u parkoviště má celkovou délku 20,5 m. Délka parkovacího stání je 4,5, kdy je počítáno s převisem automobilu. Před normovanou parkovací plochou je vyrovnávací plocha šířky 2,0 až 3,29 m, která je z drenážní dlažby. Chodník pro pěší je šířky 1,5 a 2,0 m. Okapový chodník je šířky 550 mm.

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova jako příslušný silniční správní úřad pro silnice II. a III. tříd a veřejně přístupné účelové komunikace dle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že:

- 1) V případě napojení na místní komunikaci vydává povolení obecní úřad Vícov, napojení na silnici II/150 je stávající.
- 2) V případě, že si provádění prací vyžádá omezení provozu, je nutno v předstihu požádat o povolení úplné/částečné uzavírky a stanovení přechodného dopravního značení.
- 3) Umístění nového trvalého dopravního značení/zařízení, včetně případného posunu stávajícího značení, bude stanoveno samostatně podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Stanovení místní úpravy provozu bude předloženo k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, resp. povolení předčasného užívání stavby nebo jejího zkušebního provozu. Nebude-li dopravní značení osazeno dle stanovení, nelze vydat kolaudační souhlas na stavbu. Návrh stanovení místní úpravy provozu se doporučuje podat minimálně 2 měsíce před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (předčasného užívání nebo zkušebního provozu stavby) na stavbu, z důvodu správních lhůt pro vydání stanovení.

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova nemá připomínek k předložené dokumentaci a souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo jiného opatření stavebního úřadu.

Ing. Lenka Moučková  
vedoucí oddělení dopravy a komunikací  
Magistrátu města Prostějova

**Obdrží:**

LAMPLOTA.EU s.r.o., IDDS: itihpfi

A/A, R/D