

LEGENDA

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE (HT)

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (KG)

DEŠŤOVÁ KANALIZACE (KG)

STUDENÁ VODA PITNÁ NOVÁ (PP–RCT, PN22)

TEPLÁ VODA (PP–RCT, PN22)

U

UMYVADLO Š. 55cm
–STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
–ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, POLOSLOUP
–2xROHOVÝ VENTIL 1/2”–3/8”
–2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA

PS

PISOÁR KERAMICKÝ
–SENZOROVÉ SPLACHOVÁNÍ
–ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
–VÝŠKA HORNÍHO OKRAJE 650mm DLE ČSN 73 4108

WC

KLOZET ZÁVĚSNÝ
–NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ WC
(NÁDRŽKA, ROHOVÝ VENTIL)
–OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
–SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ

NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ
POD PLYNOVÝM KOTLEM
OBJEM 150 L

PV

PODLAHOVÁ VPUŠŤ
–SPODNÍ PŘIPOJENÍ DN 50
–SUCHÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
–NEREZOVÁ MŘÍŽKA

TRYCHTÝŘOVÝ VTOK–VIDITELNÝ ODKAP SE SUCHOU
ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU

D

DŘEZ (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
–STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ
–ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
–2xROHOVÝ VENTIL 1/2”–3/8”
–2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA

S

SPRCHA ZDĚNÁ
–PODLAHOVÁ VPUŠŤ SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM
–SPRCHOVÁ BATERIE S PŘÍSLUŠENSTVÍM
–SPRCHOVÉ DVEŘE Š. 800mm

LS

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, POLYPROPYLENDN 110

V

VÝLEVKA SMALTOVANÁ NA NOŽCE
–ZADNÍ ODPAD DN 75
–NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM ÚSTÍM

EX

UZAVŘENÁ EXPANZNÍ NÁDOBA
PRO PITNOU VODU, OBJEM 12 L
PŘIPOJENO PŘES SERVISNÍ ARMATURU–PRŮTOČNOU

ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
KK KULOVÝ KOHOUT
KK S VYP. KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
DV DVÍŘKA REVIZNÍ
ČK ČISTÍCÍ TVAROVKA
PV POJIŠŤOVACÍ VENTIL

VH

VĚTRACÍ HLAVICE

PV

PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

S1

STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

D1

STOUPACÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

V1

STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

CAD

ARCHITEKTONICKÁ
A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
RIEGROVA 2
796 01 PROSTĚJOV
Tel.: 582 344 434
Fax: 582 344 446
s.r.o.
info@cadprojektplus.cz
www.cadprojektplus.cz

±0,000 = 361,750 m n.m. B.p.v. = podlaha 1.NP SO 01

Zodp. projektant	Vypracoval	Projekce TZB	
Onďřej Přibíl	Onďřej Přibíl	Přibíl Onďřej autorizovaný technik technika prostředí staveb	
Kraj : Olomoucký		tel. 776 152 270 email: ondrej.pribil@centum.cz	Polní 1709 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Investor : obec Vícov		Datum	10/2020
Stavba : Novostavba požární zbrojnice, k.ú. Vícov Objekt : SO 01–Požární zbrojnice Profese : 1.4.e Zdravotně technické instalace Obsah :		Stupeň PD	DPS
		Formát	2xA4
		Zakázkové číslo	
Legenda		Objekt	
		č.výkresu	měřítka
			1.4.e-10
			-