

NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ ZBRŮJNICE K.Ú. VIČOV

| ZNAČKA | NÁZEV | TYP | VÝKON(W) | Ks | POZNÁMKA |
|--------|---|--------------------|----------|----|--|
| | STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO | - | - | - | NA STROP |
| | SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ | - | - | - | BILÉ PŘÍSLUŠ. |
| | SPÍNÁNÍ REGULÁTORU A SERVOPOHONU KLAPKY | - | - | - | S KONTROLKOU |
| | PŘEPÍNAČ SERIOVÝ | - | - | - | BILÉ PŘÍSLUŠ. |
| | PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ | - | - | - | BILÉ PŘÍSLUŠ. |
| | PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ DVOJITÝ | - | - | - | BILÉ PŘÍSLUŠ. |
| | OVLAĐAČ TLAČÍTKOVÝ | - | - | - | BILÉ PŘÍSLUŠ. |
| | OVLAĐAČ TLAČÍTKOVÝ - PODLE INVESTORA IMPULSNÍ ZAPOJENÍ NEBO IMPULSNÍ ZAPOJENÍ SE ZPOZDĚNÍM | - | - | - | BILÉ PŘÍSLUŠ. + ČASOVÝ SPÍNAČ |
| | JEDNOTLAČÍTKOVÝ OVLAĐAČ | - | - | - | TOTAL STOP SE SKLEM |
| | PŘEPÍNAČ SÍTI S POPISOVÝM POLEM OZNAČIT - 1=SIŤ, 2=NÁHRADNÍ ZDROJ č.1, 3=NÁHRADNÍ ZDROJ č.2 | - | - | - | 3f. - min. 25A |
| | PŘÍVODKA NÁSTĚNNÁ + KRYT | - | - | - | IP44 3f. - min. 25A |
| | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ | - | - | - | BILÉ PŘÍSLUŠ. |
| | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ | - | - | - | BILÁ + OCHRANA PROTI PŘEPĚTI 3.TYP |
| | ZÁSUVKA TROJFÁZOVÁ | - | - | - | 16A |
| | KRABICOVÁ ROZVODKA DO ZDI | - | - | - | KE SPOJENÍ SE POUŽÍJÍ WAGO SVORKY |
| | R11, R21 | - | - | - | VIZ. VÝKRESY NEBO TECHNICKÁ ZPRÁVA |
| | ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ | 2/3f/40 | - | - | EON, ZAPUŠTĚNÝ HL. JISTIČ 25A §.420, v.585, hl. 216 |
| | PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ | - | - | - | ŘEŠENO V PŘÍPOJCE m |
| | PA | INSTALAČNÍ KRABICE | - | - | - |
| | + 1x EKVIPOVACÍ PŘÍPOJNICE | - | - | - | - |