

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ S DVEŘMI

48(2x24) MODULŮ - š.496, v=420, hl.127

VÝKLENEK O 30-50mm VĚTŠÍ PRO MONTÁŽ

SMĚR PŘÍVODU:

- VRČHEM

KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 20

KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 40

POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY
DODAVATELEM ROZVÁDĚČE.

DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM

PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3:


ŽIVÉ ČÁSTI:

- IZOLACE
- KRYTÍ

NEŽIVÉ ČÁSTI:

- NORMÁLNÍ
- DOPLNĚNÁ

- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- CHRÁNIČEM

ZEMĚ : ČESKÁ REPUBLIKA		AKCE :	
KRAJ : OLOMOUCKÝ		NOVOSTAVBA	
POV.OBEC : PLUMLOV		POŽARNÍ ZBRONJICE	
MÍSTO : MCOV		k.ú. MCOV	
INVESTOR : OBEC MCOV, MCOV 46. 798 03 MCOV			
ARCHITEKT : ING.ARCH.Z.BERAN	OBSAH :		
HLAVNÍ PROJ. : ING. I.HUTYRA		SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
VYPRACOVAL : JIŘÍ HORNÁ		SO 01 - ROZVADEČ R21	
KRESLIL : HP			
			
		ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ RIECHOVA 2 PROSTĚJOV	
		PROJEKT PLUS s.r.o. Tel: 582 344 434 Fax: 582 344 446 info@cadprojektplus.cz www.cadprojektplus.cz	
STUPEŇ : DPS		VÝTIŠK.Č.	
DATUM : 10./2020			
ARCH.Č. : 1329			
MĚŘÍTKO :	ČÍSLO VÝKRESU :		
-	D01 14.g.24		