

Zápis z dodatečné prohlídky místa plnění zakázky

V souladu s ustanovením článku 3, odst. 3.2 Zadávací dokumentace na zakázku:


„Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2019 - REKO potrubí teplé vody“ Ev. č.: ST-2018-003-D,

se uskutečnila dne 27.11.2018 od 08:00 hod. dodatečná prohlídka místa plnění zakázky, resp. jednotlivých částí zakázky:

- část 1 zakázky – **REKO potrubí TV v topném kanálu z VS 10,**
 - část 2 zakázky – **REKO potrubí TV topném kanálu z VS 22 do komplexu bl.86,**
 - část 3 zakázky – **REKO potrubí TV v kolektoru od VS 29,**
 - část 4 zakázky – **REKO potrubí TV v topném kanálu od VS 54.**
1. Účastníkům byla umožněna dodatečná prohlídka místa budoucího plnění zakázky (jednotlivých částí zakázky) včetně jeho okolí tak, aby účastníci mohli pro sebe získat na svoji vlastní odpovědnost a náklady dostupné informace, které mohou být nezbytné pro přípravu nabídky na výše uvedenou zakázku (jednotlivé části zakázky).
 2. Účastníci byli poučeni, že jsou povinni řídit se pokyny a požadavky, které stanoví na místě dodatečné prohlídky zástupce zadavatele s tím, že v souladu s ustanovením článku 3, odst. 3.2 Zadávací dokumentace nese účastník ze svého veškerá rizika ztráty nebo škody na majetku a zdraví, a všechny jiné ztráty, škody, náklady a výdaje jakkoliv způsobené, které mohou vzniknout v důsledku jeho účasti na dodatečné prohlídce místa plnění zakázky (jednotlivé části zakázky).
 3. Během dodatečné prohlídky místa plnění zakázky (jednotlivých částí zakázky) zodpovědní zaměstnanci zadavatele provedli účastníky po místě budoucího plnění jednotlivých částí zakázky „Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2019 - REKO potrubí teplé vody“ včetně jeho okolí. Jednací jazykem byla čeština.
 4. Jakékoli informace a sdělení poskytnuté účastníkům zadavatelem v průběhu dodatečné prohlídky místa plnění zakázky (jednotlivých částí zakázky) jsou pouze informativní a nelze je považovat, v souladu s ustanovením článku 3 odst. 3.2 Zadávací dokumentace, za oficiální vysvětlení Zadávací dokumentace (dodatečné informace). Případné žádosti účastníků o vysvětlení Zadávací dokumentace (dodatečné informace) musí být podány v souladu s ustanovením článku 4 Zadávací dokumentace v písemné formě a pouze písemná odpověď zadavatele má závazný charakter.
 5. Zápis z dodatečné prohlídky místa plnění zakázky je společný pro všechny části zakázky.
 6. Tento zápis obdrží všichni účastníci, kteří zaslali zadavateli „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti v zadávacím řízení“ dle čl. 13 písm. g) Zadávací dokumentace a zároveň bude zveřejněn na profilu zadavatele (stejným způsobem jako Zadávací dokumentace).

V Mostě - Komořanech dne: 27.11.2018

Za zadavatele


.....
Diana Stejskalová
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.