

AMBERG Engineering Brno, a.s.
Ptašinského 313/10
602 00 Brno 2

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
B327-4/1 / 25.3.2024

NAŠE ZNAČKA
BVK/06868/2024

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Michaela Čermáková
543 433 214
mcermakova@bvk.cz

BRNO
26. 3. 2024

VĚC

Brno, ul. Skořepka, k. ú. Trnitá, p. č. 1073/1, 1187/5, "Vybudování kolektoru Skořepka TSB", PD pro společné povolení, souhlasné stanovisko s podmínkami

K Vaší žádosti (zn. BVK/06723/2024, doručené dne 25. 03. 2024) o vyjádření k projektové dokumentaci "Vybudování kolektoru Skořepka TSB", Vám z hlediska provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu sdělujeme:

Předmětem předložené projektové dokumentace je novostavba kolektorové chodby pro vedení sítí a pro odstranění ochranného pásma vodovodního řadu na parcelách č. 1073/1 a 1187/5 mezi vodovodní chodbou u budovy TSB na ulici Křenová a ulicí Skořepka. Nový kolektor je trvalou stavbou a má délku v ose 39 m a světlem profilu 2,4 x 2,4m. Kolektor bude rozdělen do 5 dilatačních celků. Míra přesypání kolektoru je minimálně 500 mm a maximálně 1 m. Na nové části kolektoru se nacházejí dva vstupy. Jeden montážní o světlych rozměrech 0,9 x 2,1m cca v polovině délky nového kolektoru a vlezní poklop o rozměrech 0,6 x 0,6 m. Vodovodní chodba a plánovaný kolektor slouží pro přechod inženýrských sítí z primárního kolektoru do podpovrchového vedení. Těmito chodbami bude vedeno vodovodní potrubí DN300 a v budoucnu případně další sítě. Stavba je tedy využívána jako stavba technické infrastruktury.

Prozatímní i definitivní přeložka vodovodu je řešena jiným projektem.

*Příloha: Žádost o vyjádření, A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, C Situace, D3 Řezy – 04/2024
PD pro společné povolení*

K předložené projektové dokumentaci Vám z hlediska provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu sdělujeme následující:

V prostoru stavby se nachází vodovodní řad DN 300 LI pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (dále BVK)

Obecně upozorňujeme, že stavbou v rozsahu daném předloženou situací může dojít k dotčení vodovodního a kanalizačního potrubí, které Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. neprovozují (např. **vnitřní rozvody vedené v areálech, neprovozovaná infrastruktura** atd.). O stanovisko ke stavbě žádajte majitele (popř. provozovatele) dané sítě. Informace o prostorové poloze sítí technické infrastruktury v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (formát PDF, DGN, DWG) lze získat bezplatně prostřednictvím vyjadřovacího portálu: <https://portal.bvk.cz/eportal/>.

- Upozorňujeme, že na pozemek p. č. 1075/1, k. ú. Trnitá zasahuje věcné břemeno, které je zřízeno pro vodovodní řad DN300 a je zřízeno ve prospěch statutárního města Brna a BVK. Věcné břemeno je ve společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vedeno pod č. smlouvy 6312175349. Toto stanovisko se týká pouze technického řešení předložené stavby. Pro provádění prací, v rozsahu odpovídajícím daným věcným břemenům (služebností), je nutné zažádat naši společnost (útvár právní) o vydání souhlasu. K dané žádosti budete potřebovat toto stanovisko vyjadřující se k technickému řešení navrhovaných stavebních úprav. Doporučujeme dané předem konzultovat s paní Ing. Hanou Štelclovou (tel. č. 543 433 056, e-mail hstelclova@bvk.cz) nebo Ing. Janou Charalambidu (tel. č. 543 433 055, e-mail jcharalambidu@bvk.cz), útvár právní.
- Prozatímní i definitivní přeložka vodovodu není součástí předložené projektové dokumentace.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
telefon: +420 543 433 111 / fax: +420 543 433 000 / email: bvk@bvk.cz / ID datové schránky: c7rc8yf
bankovní spojení KB Brno-město 5501621/0100 / IČO 46347275 / DIČ CZ46347275
Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Informace o zpracování osobních údajů poskytují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách bvk.cz a v sídle společnosti.

- Podmiňující investicí k vybudování kolektoru je provizorní přeložka stávajícího vodovodního řadu DN 300 LI z roku 1982.
- Po vybudování kolektoru bude přeložen vodovodní řad DN 300 LI do tohoto kolektoru a následně může být zahájena výstavba na pozemku p. č. 1073/1, k. ú. Tmitá.
- Před zahájením prací **vytyčte a proti poškození viditelně vyznačte** stavbou dotčený vodovodní řad. Vodovodní řad v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Vám vytyčí po předchozí tel. dohodě p. Stelzel pro vodovodní síť - tel. č. 606 676 302, email: vytycenivodovodu@bvk.cz. Upozorňujeme, že se jedná o placenou službu.
- Dodržte **ochranná pásma** vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v souladu *Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení* a v nich stanoveného zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Dodržte *Městské standardy pro kanalizační zařízení a Městské standardy pro vodovodní síť a v nich uvedenou normu ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení*.
- V ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce pouze ručně se zvýšenou opatrností.
- Zařízení a zázemí staveníště, skládku materiálu umístěte mimo ochranné pásmo vodovodního řadu.
- V prostoru kde bude docházet k namáhání od pojiždějících mechanismů (stavební stroje, dopravní prostředky stavby, apod.), požadujeme zajistit technickou infrastrukturu v provozování BVK (vodovody, kanalizace, atd.) proti možným negativním účinkům.
- Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodního řadu, ani přístup k němu. Vodovodní armatury musí zůstat volné, přístupné a ovladatelné.
- V případě potřeby nebo jakéhokoliv dotčení sítě v provozování naší a.s. a k závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme přizvání na místo stavby příslušného obvodového technika Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., **pro vodovodní síť – p. Příhodu, tel. č. 724 141 433**, a dbejte jeho pokynů.
- V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, **upozorněte dispečink naší akciové společnosti, tel. č. 543 212 537**. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.
- Zahájení prací oznamte provoznímu technikovi min. tři dny dopředu na uvedené telefonní číslo.
- Před zásypem přizvěte obvodového technika pro vodovodní síť a kanalizační síť ke kontrole na místo stavby.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Souhlasíme s navrženou stavbou "Vybudování kolektoru Skořepka TSB" v rozsahu dle předložené PD při dodržení výše uvedených podmínek.

Toto stanovisko je platné pro rozsah projektových prací dle předložené projektové dokumentace a odpovídající popisu uvedeného v tomto stanovisku.

Toto stanovisko značky BVK/06868/2024 platí pouze pro vodovodní řady a kanalizační stoky pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Stanovisko platí po dobu jednoho roku od data odeslání.
Doložené doklady si ponecháváme pro naši interní potřebu.

S pozdravem

BVK útvar VHR a GIS
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 463 47 277 / DIČ: CZ46347275
Bojanovský
Ing. Ondřej Bojanovský
vedoucí útvaru VHR

Na vědomí: vlastník provozovaného majetku.

„Toto stanovisko se vztahuje k technickému řešení a nenahrazuje stanovisko vlastníka dotčené vodohospodářské infrastruktury.“