

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Název veřejné zakázky:

MUZEUM RAPOTÍNSKÉ SKLÁRNÝ

Zadavatel:

Název: Obec Rapotín
Sídlo: Šumperská 775, 788 14 Rapotín
IČO: 00635901
Zastoupený: Mgr. Bohuslavem Hudcem, starostou obce

Obec Rapotín, zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu II na dodávky, vyhlášené dne 10.07.2020, tímto poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č.1: Kod 1.3 osvětlení – jaký je požadovaný výkon světel a LED pásků, svítivost. Rozvody elektro jsou součástí dodávky (elektro instalační materiál, krabice, vypínače atd)?.

Odpověď:

Jde o rekonstrukci a doplnění stáv. rozvodů, tj. včetně elektroinstalačního materiálu, krabiček a koncových prvků.

- Výkon svítidel, LED pásky (poz.17) = 24 – 28 W/m
- Výkon svítidel, LED reflektory pro rampy (poz. 19) = 25 – 30 W

Dotaz č.2: Kod 2.6 LCD dotykový panel – zde máte požadavek pouze na úhlopříčku, to je jediný parametr, který požadujete? Můžete více upřesnit požadavky na toto zařízení?

Odpověď:

- tzv. All in one zařízení, úhlopříčka 27", rozlišení 2560x1440, procesor odpovídající iS s integ. grafickým čipem, RAM 8GB, úložiště SSD min. 128 GB.

Dotaz č.3: Kod 2.7 Replika pracovního otvoru pece – můžete blíže upřesnit např. rozměry, materiál, máte k dispozici nějaký náčrt?

Odpověď:

- Provedení: líčové spárované zdivo, povrch s matnou bezbarvou fixací
- Rozměry: šířka vepředu = 85 cm / šířka vzadu 150 cm / výška 200 cm / hloubka 105 cm
- Vnitřní dutina se zaklenutým vstupním otvorem vel. Cca 30 x 50 cm

Dotaz č.4: Kod 2.9 Model stoupy – můžete blíže upřesnit např. rozměry, materiál; máte k dispozici nějaký náčrt?

Odpověď:

- Viz fotografie v PD část B. VYBAVENÍ, prvek 16
- Provedení dřevěný masiv, povrch tenkovrstvá lazura, patinovaný
- Rozměry: šířka 100 cm / délka 150 cm / výška cca 100 cm

Dotaz č.5: Kod 2.10 Dětská linka – zde je v rozpočtu odkaz na pol. Č. 31, kde tuto položku lze najít?

Odpověď:

- Viz poslední výkres v PD část B. VYBAVENÍ

Dotaz č.6: Kod 3.1 Označení budovy, vč. osvětlení – velikost, materiál, u světla typ výkon...?

Odpověď:

- Předsazená velkoformátová cedula rozměru 3,7 x 0,90, materiál plech tl. 3 mm, vyřezaný nápis „MUZEUM RAPOTÍNSKÉ SKLÁRNY“ podložený mléčným plexi, podložené LED osvětlení LED pásek (15 W/m) dl. 12,0 bm

Dotaz č.7: Kod 4.1 Provozní PC – jsou požadovány nějaké parametry počítače? Je součástí dodávky i monitor, tiskárna a jiná zařízení?

Odpověď:

- Kompletní sestava funkčního PC : case, monitor, klávesnice, myš
- Procesor odpovídající iS s integ. Grafickým čipem, RAM 8GB, úložiště SSD min. 256 GB
- Monitor 24", rozlišení 2560 x 1440, barva černá
- Vč. Operačního systému Windows 10 Pro

Dotaz č.8: Kod 4.2 Audio průvodce – prosím o upřesnění tohoto zařízení.

Odpověď:

- Plně funkční sestava pro přehrávání zvukové smyčky
- 25 ks osobní jednotka s integrovaným sluchátkem
- 1 ks nabíjecí a obslužná základna

Dotaz č.9: Kod 4.3 Grafické práce a autorský honorář – kdo dodá grafické podklady pro tisk? Autorské honoráře – můžete upřesnit?

Odpověď:

- Grafické podklady dodá zadavatel, resp. kurátor sbírek; naskenované ve formátu PDF nebo JPG
- Autorské honoráře jsou míněny práce na přípravě grafických podkladů vyvolané během realizace, předpoklad do celkem 100 hodin

S ohledem na charakter těchto dodatečných informací zadavatel konstatuje, že povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje nutnost prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Rapotíně dne 07.08.2020

OBEC RAPOTÍN
Šumperská 775, 788 14 RAPOTÍN
IČ: 635901 DIČ: CZ00635901
tel.: 588 884 400 ④



Darina Franková
referent výstavby