

Dodatečné informace č. 3 k zakázce „MŠ Šrámkova – zateplení budovy včetně výměny oken

Brněnské komunikace a.s. jako zadavatel (zastoupen na základě mandátní smlouvy č. 56 00 9 111 ze dne 31.5.2000) veřejné zakázky na stavební práce „MŠ Šrámkova – zateplení budovy včetně výměny oken“ zadávané v otevřeném řízení poskytuje ve lhůtě dle zákona všem uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dále jen „DI k ZP“):

Dotaz č.1:

U položek Z/01 a Z/ 02 Okenních mříží je požadovaná povrchová úprava komaxit. Za tuto povrchovou úpravu nemůžeme dát záruku. Komaxit na kovu není do exteriéru, pouze do interiéru. Je zde možnost předupravit kov žárovým pozinkováním a po té ve speciální lakovně komaxit.

Odpověď:

Před aplikací finální povrchové úpravy bude proveden základní nástřik zinkovou barvou. Povrch musí být, před aplikací základního nástřiku, důsledně odmaštěn a otryskán jemným abrasivem.

S pozdravem

Ing.Bc. Pavel Burian
odd. zakázky a výběrových řízení
Brněnské komunikace a.s.
Renneská tř. 787/1a
639 00 Brno, Štýřice
tel. 543241643

V Brně dne 15.6.2015