

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	Obecní dům Rudíkov
Druh zadávacího řízení:	podlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8e76d1eb-142a-4c50-96e9-57600d5b36da
Identifikace projektu:	„Rekonstrukce budovy obecního úřadu v obci Rudíkov“, pořadové číslo: 142831 a „Dostupné bydlení – Obec Rudíkov“, ev. číslo 28700044

Název zadavatele:	obec Rudíkov
Sídlo zadavatele:	č.p. 318, 67505 Rudíkov
Zastoupen:	Zdeněk Souček, starosta
IČO:	00290386
DIČ:	CZ00290386

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Mgr. Lukáš Hlobil
Telefon:	+420 774 262 094
E-mail:	hlobil@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 31. 7. 2025 byla osobě zastupující zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

pro ocenění chybí specifikace pro položky:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy.

z SO01 ROZPOČET 15 – ELEKTRO

Slaboproud

pol. 25 M 000000000.4 Datový rack ozn.DT ks 1,000

pol. 26 M 000000000.5 Bateriový zdroj ozn.UPS ks 1,000

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

pol. 25 M 000000000.4 Datový rack ozn.DT ks 1,000

- standardní racková skříň 19" rack stojanové 42U (600x600)
- panely pro připojení zásuvek, ventilační sada, PDU cca 6x zásuvka
- dle potřeby police a vyvazovací lišty

pol. 26 M 000000000.5 Bateriový zdroj ozn.UPS ks 1,000

Vlastnosti:

- Komunikace skrze USB, RS-232
- Napájecí kapacita: 2200VA / 1320W
- Automatický regulátor napětí s výstupem čisté sinusové vlny

Konektory

- Výstupní: 4x IEC C13
- Vstupní: 1x IEC C14

Rozměry

- kompatibilní pro zástavbu do 19" rack skříní
- Šířka (mm) 438
- Hloubka (mm) 430
- Výška (mm) 88

II.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a současně s ohledem na to, že zadavatel nedodržel lhůtu dle § 98 odst. 4 ZZVZ, se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 29. 8. 2025, 10:00 hodin.

V Brně dne 6. 8. 2025

Za zadavatele – obec Rudíkov:

Ing. Mgr. Lukáš Hlobil

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci