

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

### v zadávacím řízení

#### „Rekonstrukce komunikace K Třešňovce v Třebotově“

**ZADAVATEL:** Obec Třebotov  
**Sídlem:** Klidná 69, 252 26 Třebotov  
**Zastoupený:** Ing. Jitka Šůrová, starostka obce  
**IČ:** 00241741

V Třebotově dne 07.10.2019

Vážený,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadané v otevřené výzvě s názvem „**Rekonstrukce komunikace K Třešňovce v Třebotově**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Naše firma poptala u firmy CETIN práce na ochraně stávajících optických a metalických kabelových tras, konkrétně položky 71 - 78 soupisu prací. Firma CETIN nám sdělila, že nebude účastníkům výběrového řízení cenovou nabídku poskytovat a že ji poskytne pouze zadavateli. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto práce nemůže nikdo jiný provádět, účastník není schopen pro tyto položky stanovit nabídkovou cenu. Vyjme zadavatel tyto položky ze soupisu prací?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že požadované položky nebude vyjímát se soupisu prací, jelikož jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky.

Zadavatel uvádí, že zmiňované položky budou realizovány přímo společností CETIN, která bude poddodavatel účastníka a poskytuje tímto ceny za jednotlivé položky, které společnost CETIN poskytla zadavateli jakožto svoji cenovou nabídku.

|    |    |           |                                                                                                                                                                     |            |         |        |           |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------|
| D  |    | M         | Práce a dodávky M                                                                                                                                                   | 223 296,14 |         |        |           |
| D  |    | 46-M      | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                   | 223 296,14 |         |        |           |
| 71 | K  | 460202244 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 50 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4 | m          | 336,000 | 80,00  | 26 880,00 |
|    | VV |           | "pro chráničky sdělovacích kabelů"                                                                                                                                  |            |         |        |           |
|    | VV |           | "Optika trasa 1" 53,0                                                                                                                                               |            | 53,000  |        |           |
|    | VV |           | "Optika trasa 2" 50,0                                                                                                                                               |            | 50,000  |        |           |
|    | VV |           | "Metalika trasa 1" 53,0                                                                                                                                             |            | 53,000  |        |           |
|    | VV |           | "Metalika trasa 2" 50,0                                                                                                                                             |            | 50,000  |        |           |
|    | VV |           | "Metalika trasa 3" 130,0                                                                                                                                            |            | 130,000 |        |           |
| 72 | K  | 460421001 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm                              | m          | 336,000 | 69,10  | 23 217,60 |
|    | VV |           | "pro chráničky sdělovacích kabelů, celkové délka" 336,0                                                                                                             |            | 336,000 |        |           |
| 73 | M  | 583313510 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4                                                                                                                                   | t          | 33,600  | 411,00 | 13 809,60 |

|    |    |             |                                                                                                                                                                                |    |         |        |           |
|----|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
|    | VV |             | "pro chráničky sdělovacích kabelů, 2,0 t/m3"<br>336,0*0,5*0,20                                                                                                                 |    | 33,600  |        |           |
| 74 | K  | 460520164   | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm                                                                        | m  | 436,000 | 41,90  | 18 268,40 |
|    | VV |             | "Optika trasa 1, 1x chránička" 1*53,0                                                                                                                                          |    | 53,000  |        |           |
|    | VV |             | "Optika trasa 2, 2x chránička" 2*50,0                                                                                                                                          |    | 100,000 |        |           |
|    | VV |             | "Metalika trasa 1, 1x chránička" 1*53,0                                                                                                                                        |    | 53,000  |        |           |
|    | VV |             | "Metalika trasa 2, 2x chránička" 2*50,0                                                                                                                                        |    | 100,000 |        |           |
|    | VV |             | "Metalika trasa 3, 1x chránička" 1*130,0                                                                                                                                       |    | 130,000 |        |           |
| 75 | M  | 345713550-R | Dělená chránička 110/2 - 3m HDPE bezhalogenové                                                                                                                                 | ks | 145,333 | 300,00 | 43 599,90 |
|    | VV |             | "délka 1 ks 3,0m"                                                                                                                                                              |    |         |        |           |
|    | VV |             | "Optika trasa 1, 1x chránička" 1*53,0/3                                                                                                                                        |    | 17,667  |        |           |
|    | VV |             | "Optika trasa 2, 2x chránička" 2*50,0/3                                                                                                                                        |    | 33,333  |        |           |
|    | VV |             | "Metalika trasa 1, 1x chránička" 1*53,0/3                                                                                                                                      |    | 17,667  |        |           |
|    | VV |             | "Metalika trasa 2, 2x chránička" 2*50,0/3                                                                                                                                      |    | 33,333  |        |           |
|    | VV |             | "Metalika trasa 3, 1x chránička" 1*130,0/3                                                                                                                                     |    | 43,333  |        |           |
| 76 | K  | 460561901   | Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění v zástavbě                                                                                                                           | m3 | 67,200  | 44,40  | 2 983,68  |
|    | VV |             | "pro chráničky sdělovacích kabelů" 336,0*0,5*(0,6-0,2)                                                                                                                         |    | 67,200  |        |           |
| 77 | K  | 460600023   | Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 268,800 | 92,70  | 24 917,76 |
|    | VV |             | "rýha pro chráničky sdělovacích kabelů" 336,0                                                                                                                                  |    | 336,000 |        |           |
|    | VV |             | "minus zásyp" - 67,200                                                                                                                                                         |    | -67,200 |        |           |
| 78 | K  | 171201211   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                               | t  | 497,280 | 140,00 | 69 619,20 |
|    | VV |             | 268,800 * 1,85                                                                                                                                                                 |    | 497,280 |        |           |

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Mluvil jsem s panem Břečkou, který je uvedený jako správce kabelů CETIN v ulici K Třešňovce v Třebotově. Pan Břečka v žádném případě nepovolí, aby ochranu kabelů prováděla firma, která uspěje ve výběrovém řízení. Pan Břečka navrhuje, aby se s ním spojil investor stavby a údajně jsou dvě možnosti, jak ochranu kabelů CETIN realizovat.

1.) CETIN zkalkuluje nabídku na ochranu kabelů, která se zařadí do výběrového řízení jako pevná a CETIN ji zrealizuje jako subdodávku pro vítěznou firmu.

2.) Ochrana kabelů bude vyjmuta z výběrového řízení, CETIN náklady zkalkuluje a zrealizuje v předstihu a investor (OU Třebotov) mu náklady uhradí.

Prosím tedy o sdělení, jak máme postupovat v rámci zadávací dokumentace k výběrovému řízení, neboť datum odevzdání nabídek se blíží.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Viz. předchozí odpověď.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V PD, jak v technické zprávě, tak ve vzorovém příčném řezu je uvedena jako podkladní vrstva z obalovaného ACP 16+. V rozpočtu je uvedena vrstva z obalovaného kameniva ACP 16S 50/70.

Jaká asfaltová směs má být použita?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že má být použita vrstva ACP 16+ 50/70.

S pozdravem

---

Mgr. Ivana Šilhanová  
Administrátor veřejné zakázky