

[illegible]

	VP	- Ventil pojistný
	F	- Filtř
	F	- Filtř na pitnou vodu se zpětným proplachem
	OK	- Odlučovač kalů a nečistot
	ZK	- Klapka zpětná s pružinou závitová
	KK	- Kulový kohout uzavírací převařovací
	KK	- Kulový kohout uzavírací převařovací
	KKF	- Kulový kohout uzavírací s filtřem
	KV	- Kulový kohout vypouštěcí
	KKR	- Kulový kohout uzavírací, regulační
	RRV	- Ruční regulační ventil vyvažovací
	KM	- Pryžový kompenzátor průrubový
	VOA	- Ventil odvzdušňovací automatický
	MT	- Měřič tepla
	M	- Manometr
	T	- Teploměr
	N	- Návarek, typ po dohodě s MaR
	ERV	- Regulační ventil, s el. pohonem
	RTD	- Regulátor tlakové difference
	SV	- Solenoidový ventil - dodávka MaR
	EUV	- Elektrický uzavírací ventil - dodávka MaR
	ČT	- Čidlo teploty

POZ. 1- Deskový výměník voda-voda, 38kW,
POZ. 2- Expanzní nádoba s membránou, 35l, plnicí tlak 80 kPa
POZ. 3- Oběhové čerpadlo otopné vody, primár
($m=1,6\text{m}^3/\text{hod}$; $Y=2,1\text{m}$; $N=26\text{W}$; $I=0,24\text{A}$; 1x230V)
POZ. 4- Oběhové čerpadlo otopné vody, sekundár nemrznoucí směs
($m=1,6\text{m}^3/\text{hod}$; $Y=3,5\text{m}$; $N=26\text{W}$; $I=0,24\text{A}$; 1x230V)
POZ. 5- Oběhové čerpadlo otopné vody, směšování
($m=1,6\text{m}^3/\text{hod}$; $Y=2,2\text{m}$; $N=26\text{W}$; $I=0,24\text{A}$; 1x230V)

	PŘÍVODNÍ OTOPNÁ VODY 65/45°C
	VRATNÁ OTOPNÁ VODA 65/45°C
	PŘÍVODNÍ OTOPNÁ VODY 72/52°C
	VRATNÁ TOPNÁ VODA 72/52°C
	EXPANZNÍ POTRUBÍ

VYPRACOVAL	P. Škarda		DATUM	STUPEŇ P.D.	 CBEnergo ENERGIE S ROZUMEM Lannova 205/16 370 01 České Budějovice cb-energo.cz	
SCHVÁLIL	P. Škarda		11/2024	DPS		
STAVBA Stavební úpravy a oprava vzduchotechniky školní jídelny ZŠ						
INVESTOR ZŠ Netolice Bavorovská 306, 384 11 Netolice						
PROFESE D.1.4 Vytápění					MĚŘÍTKO není	
					ZAK. ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU					POZNÁMKA	
Montážní schéma					POČET A4 2	Č. VÝKRESU 003