

Vysvětlení zadávací dokumentace č.5

pro zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky

Název veřejné zakázky

Komunální FVE – Přibyslav

Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Přibyslav
IČO	00268097
DIČ	CZ00268097
Sídlo	Bechyňovo náměstí 1, 58222 Přibyslav
CZ NUTS	CZ0631

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Podaný dotaz:

Vážený zadavateli, potřeboval bych vysvětlit, který měnič na českém trhu o výkonu 15 kW je transformátorový a nízkonapěťový. Bohužel se nám takový měnič nedaří na českém trhu zajistit.

Vysvětlení:

Zadavatel uvádí, že na trhu jsou dostupné střídače s transformátorem a nízkonapěťové například od výrobce Deye nebo např. Benekov měnič. Zadavatel dále připouští možnost kombinace více menších měničů, jejichž součtový výkon dosahuje minimálně požadovaných 15 kW, případně použití jednoho měniče s vyšším výkonem, který splňuje požadované technické parametry.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

Podaný dotaz:

Dále bych se chtěl zeptat, zda při změně výkonu panelů je možná mírná změna výkonu FVE směrem dolů, například se zadaného výkonu 49,92 kWp na 49,6 kWp. Děkuji

Vysvětlení:

Zadavatel uvádí, že celkový výkon FVE uvedený v zadávací dokumentaci je minimální požadovanou hodnotou. Není tedy přípustné jej snižovat. Nabízený výkon musí být roven nebo vyšší než požadovaný.

Lhůta, místo a způsob podání nabídek zůstávají nezměněny.