

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zakázka: „Zateplení objektu školní tělocvičny Okříšky“
Zadavatel : Městys Okříšky
Sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
IČ: 00290050

Zadavatel tímto zveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou zadavatel obdržel dne 24. 10. 2017. Přičemž obsahem žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace bylo následující:

„K zadávací dokumentaci máme následující dotazy:

1) V zadávací dokumentaci není obsažena textová část projektové dokumentace (Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva a Technická zpráva) a situační výkresy. Dle seznamu dokumentace by měly být součástí zadávací dokumentace. Bude doplněna zadávací dokumentace o tyto přílohy ?

2) Všechny oslovené firmy o ocenění plastových výplní otvorů odmítají ocenit velkoplošné prvky rozměru 3600 x 7300 mm. Ze statického hlediska a z důvodu tepelné roztažnosti je navržený plastový profil nevhodný pro takto velké prvky. Okna 1/O a 2/O by se musela doplnit o ocelové dělicí roznášecí nosné prvky, které by měl navrhnout statik a ověřit statickým výpočtem. Prvek 3/O (okno s únikovými dveřmi) nelze dle oslovených firem vyrobit vůbec. Firmy navrhuji zaměnit plastové profily hliníkovými systémy pro výplně otvorů, případně hliníkovými fasádními systémy. Jak postupovat při ocenění těchto prvků ? Bude upravena zadávací dokumentace ?

Předem děkuji za odpověď na uvedené dotazy k zadávací dokumentaci“

K výše uvedeným dotazům podává zadavatel následující vysvětlení:

K dotazu č. 1) Vámi uváděná textová část je součástí zadávací dokumentace a byla zveřejněna v souladu se zadávacími podmínkami na profilu zadavatele a poskytnuta osloveným dodavatelům. Zadávací dokumentace je tedy kompletní a není nutné ji jakkoli upravovat a doplňovat.


K dotazu č. 2) V projektu ve výpisech je jednoznačně napsaný rozměr otvoru (tedy i výplně) a jednoznačně požadavek na tepelný parametr U_{max} celé výplně ($=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$) jako celku včetně všech přídatných profilů (připouští se tedy i možnost spojovacích nebo jiných profilů). Tyto parametry včetně případných statických "doplnění" ke spojovacím profilům si musí navrhnout a zagarantovat každý výrobce oken sám za sebe tak, aby dodržel technické i smluvní podmínky po celou dobu záruky a doby udržitelnosti dotačního titulu. Požadovaný technický parametr na kvalitu profilů a zasklení je předepsán jako minimálně požadovaný. V případě, že dodavatel není schopen danou výplň vyrobit z důvodu statického nebo fyzikálně technického (tepelné roztažnosti profilů) v plastovém provedení, může do cenové nabídky zaměnit za hliníkový nebo jiný profil, avšak bezpodmínečně musí být splněn tepelně technický parametr celé výplně $U_{max}=0,9\text{W/m}^2\text{K}$.

V pozici 3/O zase jen měníme stávající výplň včetně únikových dveří za výplň novou včetně dveří ve stejném umístění, není možné únikové dveře ani vypustit ani výškově umístit jinak z důvodu návaznosti na vnitřní dispozici haly.

Zadávací dokumentaci tedy není nutné měnit, požadavek na kvalitu výrobků výplní v pozicích 1/O, 2/O a 3/O včetně možné "benevolence úpravy" konkrétním výrobcem je popsána dostatečně, nabídkovou cenu výplně jako celku nechť si stanoví každý výrobce dle svého uvážení a propočtu.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel konstatuje, že zadávací podmínky zůstávají beze změn. Zadávací dokumentace nebude upravována ani doplňována, neboť obsahuje veškeré nezbytné údaje a informace pro zpracování nabídek.

V Okříškách dne 25. 10. 2017



Zdeněk Ryšavý, starosta

