

**Dodatečné informace č. 3 – vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Stavební úpravy budovy č.p. 206, parc. č. 107/4, k.ú. Grygov“
dle § 98 zákona 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)**

Zadavatel: Obec Grygov
Se sídlem: Šrámkova 19, 783 73 Grygov
IČ: IČ: 00298875

Pověřená osoba: BM asistent s.r.o.
Se sídlem: Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc
IČ: 26796350

kontaktní os. organizátora: Ing. Richard Klimčák, tel.: +420777589792, e-mail: klimcak@bmasistent.cz

V souladu s § 98 zákona uveřejňuje zadavatel následující vysvětlení dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“):

Dotaz č. 11¹

Dle výpisu prvků a výkazu výměr mají být sekční vrata (celkem 3ks) ve výkresu jsou nakresleny ale 2ks dvoukřídlých vrat a 1ks sekčních. Co platí? Prosíme o vyjádření.

Vysvětlení zadavatele

Budou dodány 3ks sekčních vrat, platí tedy výkaz výměr.

Dotaz č. 12

Dle technické specifikace je požadavek na tepelnou izolaci EPS šedý v tl. 100mm s hodnotou " λ "=0,033W/mK. Ve výkazu výměr je uvažováno s tloušťkou 120mm s hodnotou " λ "=0,039W/mK. Co platí? Prosíme o vyjádření.

Vysvětlení zadavatele

Tepelná izolace bude v tl. 120 mm, platí tedy výkaz výměr.

Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh a dodatečných informací je kromě profilu zadavatele zveřejněna také v elektronickém rozhraní zakázky na adrese <https://www.kdv.cz/bmasistent/>, identifikační číslo zakázky 0474486667.

V Olomouci, dne 24. 11. 2021

.....
Ing. Richard Klimčák
BM asistent s.r.o., jednatel

¹ Číslování dotazů navazuje na předchozí dodatečné informace č. 2