



OBEC ČTYŘKOLY

Odpověď Zadavatele na dotazy ze dne 1. 10. 2024

Dotazy:

1. V PD se nachází dva požadavky na výkon panelů, jeden 445Wp a jeden 455Wp, která hodnota tedy platí?
2. Je nutné využít panely přesně o zadaném výkonu? Je možné využít panely o jiném výkonu s dodržáním celkového výkonu $\pm 1\%$?
3. Zadaná kapacita baterie je pouze minimální? Lze využít akumulaci, která bude lehce větší?
4. V PD se píše, že bleskosvodová soustava má být řešena samostatnou PD. Toto bude řešit investor sám?
5. V PD se píše, že smlouva o připojení je uzavřena. Bylo by možné ji zveřejnit?

Odpověď:

Ad 1–3)

Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2023, tj. více jak před rokem.

Zadavatel netrvá na přesné specifikaci z hlediska výkonu jednotlivých panelů, jakož ani kapacity akumulátorů. Zadavatel požaduje následující:

- Technické parametry nabízeného řešení stejné, nebo lepší.
- Nabízené řešení musí být v souladu s energetickým posouzením ze dne 18. 9. 2023, které je součástí zadávací dokumentace.
- Nabízené řešení musí vyhovět požadavkům poskytovatele dotace OPŽP (výzva: ModF – RES+ č. 3/2022 - ModF-RES2-FV_3).

Ad 4)

Zadavatel požaduje, aby nově instalované prvky FVE byly instalovány takovým způsobem, aby nebylo nutné jakkoliv měnit/doplňovat stávající bleskosvodnou soustavu, je-li to technicky proveditelné.

Ad 5)

Smlouva o připojení uzavřena byla. Nicméně z důvodů časových prodlev došlo k jejímu marnému vypršení a bude se uzavírat smlouva nová. Viz příloha.

Ve Čtyřkolech dne 02.10.2024

Vladislav Horák

Starosta obce

Adresa: Čtyřkoly 70, PSČ: 257 22

IČ: 00508519, DS: 49hau35

Telefon: 317 776 651, E-mail: ou@ctyrkoly.cz, www.ctyrkoly.cz

Bankovní spojení: KB Benešov, č. účtu: 33323121/0100