

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	Obnova objektu muzea v Moravské Třebové a vytvoření nové expozice
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Moravská Třebová
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČO:	002 77 037
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Odpověď ohledně vitríny typ V4.6 je nedostatečná. Vitrína bez klimatizační jednotky stojí zcela jiné peníze než vitrína konstruovaná pro použití klimatizační jednotky. A dále klimatizovaná vitrína s vnitřní úpravou pouze relativní vlhkosti stojí zcela jiné peníze než s klimatizační jednotkou regulující nejen vlhkost, ale i teplotu. Rozdíl v takových zařízeních je ve stovkách tisíc korun. Tedy je nutné specifikovat zda se klimatizační jednotka má nebo nemá (ANO/NE) započítat do ceny vitríny, která na toto zařízení musí být předem konstruována. A také upřesnit zda má upravovat pouze vlhkost (ANO/NE) nebo i teplotu (ANO/NE) jelikož se jedná o zcela jiné zařízení za zcela jiné peníze, vyžadující zcela jinou přípravu vitríny. Žádáme o informaci zda budova bude sama o sobě splňovat požadavky na vnitřní klima ovzduší nebo zda musí být dodána vitrína klimatizovaná a zda má upravovat pouze relativní vlhkost nebo i teplotu vnitřního prostředí.

ODPOVĚĎ 1

Uvedená vitrína nebude vybavena klimatizační jednotkou ani zařízením pro úpravu vlhkosti vzduchu. Bude konstruována pouze s pasivními otvory pro cirkulaci vzduchu. Zadavatel potvrzuje, že budova sama o sobě zajišťuje stabilní vnitřní klima

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.