



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Příspěvková organizace zapsaná v OR
U Krajského soudu v Hradci Králové,
Oddíl Pr vložka 52
Na Brně 362
500 06 Hradec Králové 6
Tel.: 495 402 654 – ústředna
e-mail: info@tshk.cz
www.tshk.cz

naše značka
125043

vyřizuje / linka
Jindrová /66

Hradec Králové
3. 6. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce na stavební práce č. 125043 zadávané v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) s názvem:

„Oprava komunikace v ulici Veverkova v Hradci Králové“

1. Identifikační údaje zadavatele:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
(příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52)
Sídlo: Hradec Králové 6, Na Brně 362, PSČ 500 06
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
bankovní spojení: 636270217/0100
Kontaktní osoba: Jiří Nosek, 725 346 284, nosek@tshk.cz
Zbyněk Novotný, 495 402 673, novotny@tshk.cz

(dále jen „TSHK“ nebo „zadavatel“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

2. Úplné znění dotazu potenciálního účastníka ze dne 2. 6. 2025:

Dobrý den,
v souvislosti s veřejnou zakázkou č. 125043 s názvem:
„Oprava komunikace v ulici Veverkova v Hradci Králové“ žádáme o dodatečnou informaci:

1.

V zadávací dokumentaci ve vysvětlení č. 1 v soupis prací „příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr !!!NOVÝ!!!“ je uvedena položka:

D VRN7		Provozní vlivy			
106	K	071203000	Provoz dalšího subjektu .	sjezd	21,000
VV		"provoz k přilehlým pozemkům"14+7			21,000

Dotaz:

Není nám jasná měrná jednotka „sjezd“. Jaká je požadovaná náplň položky.

Pro odstranění pochybností, žádáme zadavatele o vysvětlení.

2.

Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1, bylo uvedeno:

„Ad 2) Položky č. 56, 57, 58 a 59 se týkají primárně výškové úpravy poklopů a krycích hrnců na šachtách a ventilech podzemního vedení. V případě jejich výměny má stavebník zajištění dodávku poklopů a krycích hrnců ze strany vlastníků těchto vedení. Poněkud odlišný případ je u uličních vpustí. Dvě z nich jsou navrženy nově, zatímco na zbývajících deseti bude vyměněna mříž s rámem včetně podkladního prstence. To se projeví v množství u položek 54, 60, 61 a zrušením položky 59.“

Byla odstraněna položka 59, doplněna položka 54 a 61 o 10 kusů

54	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	12,000
61	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	12,000

a doplněno osazení vtokových mříží o 10 kusů

60	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	12,000
----	---	-----------	--	-----	--------

V soupisu prací jsme však nenalezli položku, pro osazení betonových vyrovnávacích prstenců pro uliční vpust', pouze položku:

32	K	452141112	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prvků pro šachty a vpusti prstenců nebo adaptérů včetně zalití cementovou maltou s kamenivem průměru do DN 500, výšky přes 50 do 100 mm	kus	2,000
----	---	-----------	--	-----	-------

zde chybí specifikace dodávky.

Pro odstranění pochybností, žádáme zadavatele o vysvětlení a případné doplnění.

3.

V zadávací dokumentaci ve vysvětlení č. 1 v soupise prací „příloha č. 1 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr !!!NOVÝ!!!“ jsou uvedeny položky pro osazování betonových dílců uličních vpustí a položky specifikací betonových dílců:

51	K	895941321	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 195 mm	kus	2,000
52	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	2,000
53	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	2,000
54	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	12,000

Pro osazování je uvedeno množství 2 kusy, ale specifikace dodávek dílců obsahuje 2 + 2 + 12 = 16 kusů.

Pro odstranění pochybností, žádáme zadavatele o vysvětlení a případné odstranění nesouladu.

Předem děkujeme za dodatečnou informaci.

3. Odpověď zadavatele:

Ad 1) Položka 106 oddílu VRN 7 s jednotkou „sjezd“ zahrnuje všechny práce spojené se zajištěním příjezdu k jednotlivým dopravním napojením na vozovku ve Veverkově ulici z přilehlých pozemků. Tyto práce spočívají ve vytvoření podmínek (dočasných násypů z odfrézovaného povrchu, nebo z parapláně, nebo z povrchu podkladní vrstvy, příp. ochranu osazených obrub, nebo vodících proužků) pro zásah vozidel (např. integrovaného záchranného systému) na těchto nemovitostech.

Ad 2) a Ad 3) Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 30. 5. byl chybně uveden počet 10 kusů uličních vpustí, na kterých bude vyměněna mříž s rámem včetně podkladního prstence. Tato věta má správně znít: „Dvě z nich jsou navrženy nově, zatímco na zbývajících dvanácti bude vyměněna mříž s rámem včetně podkladního prstence.“ Další text je v souladu s položkami, které se týkají prací představujících výměnu mříže s rámem včetně betonového vyrovnávacího prstence v počtu 12 ks a nového provedení úplných uličních vpustí dle výkresové přílohy D.1.1.5 v počtu 2 ks. V tomto smyslu bylo opraveno množství položek č. 32, 54, 60 a 61, jejichž množství má být správně 14 ks.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi zadavatel vydává opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

4. Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Vzhledem k charakteru výše uvedených informací zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

5. Seznam příloh vysvětlení zadávací dokumentace:

Příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ