

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**

Jméno tazatele: Michaela
Kašová

Datum:16.6.2017

Dotaz se týká: Dokumentace pro provedení stavby

Např. Dokumentace pro provedení stavby, HMG, ...

Odkaz: Složka PD, D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, D.1.1.13 _PLASTOVÉ VÝROBKY

Dotaz:

U plastových oken je požadavek na dvojsklo $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, ale dle odporné firmy lze s dvojsklem dosáhnout hodnoty $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, případně trosklem lze dosáhnout $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Jaké zasklení mám být tedy použito?

(vyplní Uchazeč)

Odpověď:

(vyplní Zadavatel)

Použijte zasklení DVOJSKLO, $U=1,2\text{W/m}^2\text{K}$

Odpověď zpracoval: Ing. arch. Petr Vaněk

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.