



V Líbeznících, dne 19. 8. 2014

Věc: Dodatečné informace (v pořadí čtvrté) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
Pavilon prvního stupně základní školy v Líbeznících

Veřejný zadavatel: Obec Líbeznice

Vážení uchazeči,

zadavatel vydává k zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky dále uvedené dodatečné informace (v pořadí čtvrté).

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace od dodavatele.

1) Znění žádosti:

SO-01 Pavilon prvního stupně.

V zadávací dokumentaci jsou navrženy na stropě radiální a tangenciální žebra, z nichž dvě radiální jsou dodatečně předepnuta dle TZ šestirannými kabely kruhového průřezu.

Položka v zadaném výkazu výměr je: pol. 73 0030001 Příplatek za provedení stropních nosníků z předpjatého betonu včetně předpínací výztuže m3 15,77.

Prosím o upřesnění předpínacích kabelů (typ, délka, počet, váha).

Stanovisko projekční kanceláře:

Byla doplněna stavebně konstrukční část projektu objektu SO-01 o výkresy předpínacích kabelů a výztuže - D.1.1.2.3.03, D.1.1.2.4.04, D.1.1.2.5.05, D.1.1.2.6.06, D.1.1.2.7.07. Výkaz výměr byl upraven dodatkem č. 2.

2) Znění žádosti:

V předaném výkazu výměr je v oddílu 799 Ostatní u položky č. 546 uvedena parapetní nábytková sestava – 6 skříněk (4xdvířka), 3900 x 400 x 750, horní deska do oblouku. V tabulce výrobků je 5 ks skříněk (vzhled dle výkresu), tento výkres není doložen. Žádáme o doplnění výkresu a opravu výkazu výměr. Ve výkazu výměr je u položky č. 547 uvedena parapetní nábytk. sestava ve třídě 14 ks pojízd. skř. 9300 x 400 x 750, horní deska do oblouku. V tabulce výrobků je 11 ks skříněk. Žádáme o opravu výkazu výměr. Ve výkazu výměr je u položky č. 548 uvedena parapetní nábytk. sestava ve třídě 13 ks pojízd. skř. 8240 x 400 x 750, horní deska do oblouku. V tabulce výrobků je 10 ks skříněk. Žádáme o doplnění výkresu a opravu výkazu výměr.



zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357
se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00 IČO: 28 43 63 18
tel./ fax: 220 512 524, mobil: 602 815 427 e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Výkresy nábytkových sestav jsou uvedeny v architektonicko stavební části dokumentace - D.1.1.1.3.3 Detaily. Konkrétně výkresy AT01 – AT03. V tabulkách výrobků jsou k jednotlivým sestavám uvedeny odkazy k výkresům. Ve výkazu výměr je chybně uveden popis sestav. Korektní popis položek dílu 799 uveden níže.

546	7990008	5ks skříněk, včetně polic a dřevěných kazet, obloukové horní pracovní desky RŠ 3900 mm, v.750 mm, specifikace dle 72.8/101 a AT 03	soubor	1,00
547	7990009	11ks skříněk včetně polic a dřevěných kazet, obloukové horní pracovní desky RŠ 9300 mm, v.750 mm, specifikace dle 72.8/102 a AT 01	soubor	7,00
548	7990010	10ks skříněk včetně polic a dřevěných kazet, obloukové horní pracovní desky, RŠ 8240 mm, v.750 mm, specifikace dle 72.8/103 a AT 02	soubor	1,00

3) Znění žádosti:

Dobrý den,

mám dotaz ještě k informačnímu systému. Nedá se určit přesně cena, pokud se neví, jaká je grafika. Musí se vytvořit šablony pro písmo a to bez grafiky nelze spočítat.

Prosím tedy o doplnění grafiky informačního systému.

Stanovisko zadavatele a projekční kanceláře:

Cenu realizace lze určit dle údajů zaslaných projektantem. Jedná se o standardní techniku, jejíž obvyklou cenu za m2 lze odvodit z referenčních projektů nebo např. poptávkou grafického studia

Návrh a realizace infosystému je součástí dodávky stavby (GD do cenové nabídky zahrne kreativitu, DTP a vlastní realizaci infosystému).

- co se týče kreativy požadujeme dodat originální autorský návrh (nikoli standardizovaný infosystém)

- DTP zpracování v profesionálním grafickém studiu

Celková nabídková cena uvedená na Krycím listu nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace) bude výsledkem součtu oceněných položek v dodatku č. 2 (viz. příloha této dodatečné informace), dodatku č. 1 (viz. dodatečná informace III. z 18. 8. 2014) a rozpočtu (viz. příloha č. 4 zadávací dokumentace, Technická dokumentace, zveřejněná dne 6. 8. 2014 na profilu zadavatele).



zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357
se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00 IČO: 28 43 63 18
tel./ fax: 220 512 524, mobil: 602 815 427 e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz

Těmito dodatečnými informacemi upravená zadávací dokumentace je platná a předložené dodatečné informace je nutné akceptovat při zpracování nabídky.

S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná, za administrátora veřejné zakázky