



Č.j. BZID 20858/23/UT/CipM

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

*provedená ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, u veřejné zakázky*

FVE BD Meluzínova 33/3 a FVE BD Meluzínova 49/4 Brno-Židenice

Zadavatel, statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, IČO 44992785, se sídlem Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno, obdržel dne 07.12.2023 ve 14:12 hod. prostřednictvím elektronického nástroje – na adrese <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/7acb1c93-7807-4868-b92e-4aecc7b5fcf2> (profil zadavatele) následující dotaz k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1

Dobrý den, v zadávací dokumentaci (příloha č.9) jsem vyčetl definované panely JAM 54S31 400 , které mají jmenovitý výkon 400Wp a variantou All Black, v ostatních podkladech však pracujete s panely o výkonu 460Wp a to bez další specifikace. Podobná situace je i se střídači, kde je v definici modulů uveden Fronius Symo 15, po 2 ks na každou instalaci, ve slepém rozpočtu však již pracujete pouze nekonkrétním střídačem. Jaká je tedy reálná poptávka ? Předem děkuji za reakci

Veřejná zakázka je částečně financována skrze Státní fond životního prostředí ČR, dotační titul Nová zelená úsporám. Vzhledem k tomuto faktu je mj. zadavatel v určitých technických ohledech poptávaného plnění limitován požadavky předmětného dotačního titulu. Tento určuje požadavek na panely se jmenovitým výkonem 460 Wp. Pokud je tedy kdekoli v výkresové části, či v jiných podkladech uveden u definovaných panelů jiný parametr výkonu, jedná se o chybu v přepisu (chyba v psaní), přičemž správná a určující je právě a pouze hodnota 460 Wp.

V Brně dne 11.12.2023