

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Architektonická kancelář Kudělka s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Kudělka
Kunín 104
742 53 Kunín

Vaše žádost ze dne, značka:
02.01.2021

Naše značka:
133210001
(FM1/M1/21)

Vyřizuje:
Ing. Barbora Marenčáková

dne:
07.01.2021

Věc: Víceúčelová hala Bordovice

Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění účinném k 1.1.2018 a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Bordovice

Stavebník : Obec Bordovice, Bordovice 130

Projektant: Architektonická kancelář - Ing. arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104

Datum: 09/2020 Zak. č.:

Předmětem předložené dokumentace je novostavba víceúčelové haly se zázemím v obci, která bude využívána převážně pro sportovní účely, příležitostně pro plesy, společenské akce, přednášky nebo divadelní vystoupení apod. Osobám na vozíku bude při rozestavení židlí v hledišti vyhrazena první řada pod pódium.

Hala je jednopodlažní a přístup k hlavnímu vstupu ze zpevněných ploch je bezbariérový (výškové rozdíly max. 20 mm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlové otočné š. 2000 mm a před nimi dostatečná manipulační plocha (s jednostranným sklonem do 2%). Všechny dveře na bezbariérové trase budou opatřeny vodorovnými madly ve v. 850 mm. Prosklené dveře budou buď proskleny až od v. 400 mm nebo při prosklení pod 400 mm musí být zabezpečeny proti mechanickému poškození vozíkem.

V přízemí je umístěno i bezbariérové WC - rozměr 1800 x 2315 mm, dveře š. 900 mm otevírané ven, vybavení - WC mísa (horní hrana sedátka ve v. 460 mm, pevné a sklopné madlo ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve v. 800 mm, přesah přes mísu, ovládání splachování v dosahu), umývadlo (v. 800 mm - možnost podjezdu osoby na vozíku, svislé madlo délky min.500 mm, stojánková baterie s pákovým ovládáním), nouzová signalizace ve 2 výškách.

Součástí stavby jsou zpevněné plochy pro pěší a komunikace. Je navrženo parkoviště pro 10 vozidel, z toho jedno bude vyhrazeno pro osoby ZTP (š. 3,5 m, vyznačeno vodorovným i svislým dopravním značením). Přístup na přilehlý chodník š. 1500 mm bude přes snížený obrubník v. 20 mm a do chodníku bude vložen varovný pás š. 400 mm z kontrastní reliéfní dlažby. Příčný spád pochůzích ploch nepřesáhne 2% a přirozenou vodící linii bude tvořit stěna objektu nebo zvýšený obrubník

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství a součené dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek. Realizace bezbariérových prvků bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOŘNÝ KONZULTANT -133-

Marešková

Ing. Barbora Marenčáková, odborný konzultant

Adr. střediska: Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek
732 23 84 54, barboramarencakova@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR