

				TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ																												
				bilance potřeb tepla, chladu a příkonů elektro																												
AKCE:				KAISER - SO 01 - Demulgační stanice																												
ZAŘÍZENÍ												Ohřev vzduchu								Chlazení vzduchu								NAP/OVL				
Číslo	Název	Schema místo	Typ jednotky	Výkon				Medium				Výkon			Medium					Výkon			Medium									
				Q _v	P _{ext}	P _{cv}	P ₁	P ₂	U	I ₁	I _{start}	t ₁	t ₂	Q _t	Voda	t _{w1}	t _{w2}	M _{wt}	P _w	DN	t ₁	t ₂	Q _{ch}	Voda	t _{w1}	t _{w2}	M _{wch}		P _w	DN		
				m³/h	Pa	Pa	kW	kW	V	A	A	°C	°C	kW		°C	°C	m3/h	kPa	"	°C	°C	kW		°C	°C	m³/h		kPa	"		
																	M _{pt}	P _p	DN						Freon	Typ	t _v		Q _{ch}	DN	DN	
																	m3/h	kPa	"								-		°C	kW	"	"
															Ele.k.		Q _{et}			U _{et}		I _e										
																	kW			V		A										
1.01	SO 01 - Demulgační stanice																															
1.01	Demulgační stanice - p	101		4500	700		3,50		400	6,0			15	V	80	60	15,0													VZT,VZT		
1.02	Demulgační stanice - o	101		4500	800		1,50		400	3,4																				VZT,VZT		
2.01	Vratová clona	101		11550			0,83		230	3,6																				ELE,ELE		
2.01	Vratová clona	101		11550			0,83		230	3,6																				ELE,ELE		
CELKEM				6,7								15,0					0,0															