

				TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ																														
				bilance potřeb tepla, chladu a příkonů elektro																														
				AKCE: KAISER - SO 02 - Dílny																														
ZAŘÍZENÍ												Ohřev vzduchu								Chlazení vzduchu								NAP/OVL						
Číslo	Název	Schema místo	Typ jednotky	Výkon			Medium					Výkon			Medium					Výkon			Medium											
				Q _v	P _{ext}	p _{cv}	P ₁	P ₂	U	I _l	Istart	t ₁	t ₂	Q _t	Voda	t _{w1}	t _{w2}	M _{wt}	p _w	DN	t ₁	t ₂	Q _{ch}	Voda	t _{w1}	t _{w2}	M _{wch}		p _w	DN				
				m³/h	Pa	Pa	kW	kW	V	A	A	°C	°C	kW		°C	°C	m3/h	kPa	"	°C	°C	kW		°C	°C	m³/h		kPa	"				
															Plyn			M _{pt}	p _p	DN				Freon	Typ		t _v		Q _{ch}	DN	DN			
																		m3/h	kPa	"					-		°C		kW	"	"			
														Elek.			Q _{et}	U _{et}	I _e															
																	kW	V	A															
	SO 02 - Dílny																																	
1.01	Dílny - p	20		800	250		0,77		230	5,0																		ELE,VZT						
1.02	Dílny - o	20		800	0		2,00		230	10,0			2	E														ELE,VZT						
CELKEM							2,8										2,0										0,0							