



IS engineering s.r.o.
provozovna:
8.března 4812/2a, Jihlava 586 01

Spisová značka: C 18277 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové

IČ: 25975609
DIC: CZ25975609

DS: vpmcxcm

tel./fax: 569433042
569433043 -4
mail: info@iseng.cz

web: www.iseng.cz

Zájemci o veřejnou zakázku

Naše značka: 2016_000132

Vyřizuje: Pavelcová Gabriela

Jihlava dne 26. 5. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02

Zadavatel:	Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ 00268321
Název veřejné zakázky:	Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

V zastoupení zadavatele města Světlá nad Sázavou zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 02 k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce.

DOTAZ 02.1– doslovné znění:

prosím o zodpovězení níže uvedených dotazů ohledně objektu SO 06 kotelna:

- p.č. 93 Plynový nástěnný kondenzační kotel. Pokud je touto položkou myšlena kompletní kaskádová dvoukotlová jednotka, jedná se tedy ne o uvedený výkon 10,9-40,7 kW, ale o celkový výkon 12-98 kW!?
- p.č. 114 MTŽ zařízení kotelny (mimo kotlů) je shodná s p.č. 117 MTŽ zařízení kotelny (mimo kotlů). Nejedná se v p.č. 114 právě o montáž kotlové sestavy!?
- v rozpočtu jsou dvě shodné položky: p.č. 112 a 159 Stanice pro aut. plnění topné soustavy
- v rozpočtu jsou dvě shodné položky: p.č. 113 Změkčovací zařízení pro topnou vodu a p.č. 161 Změkčovací stanice pro topnou vodu + montáž
- obj. SO 01 p.č. 73 Nízkotlaká amalgámová UV jednotka bez stěrače a UV senzoru – na výkrese kotelny č. D.2.3.02 jednotka zakreslena není, na výkrese v obj. SO 01 zakreslena je. Bude se tedy instalovat (NC cca 100 tis. Kč)?

ODPOVĚĎ 02.1:

- pol. 93 v Soupisu prací, dodávek a služeb stavby, část SO 06.01, oddíl 731, položka č. 93 Plynový nástěnný kondenzační kotel zahrnuje oba kotle v sestavě ... do popisu položky je pro vysvětlení doplněn "vhodnější" text :

Výkon 2x 10,9 - 40,7 kW (=10,9-81,4kW) (při 80/60°C) s modulovaným sálavým válcovým hořákem, pro provoz závislý na vzduchu místnosti, nerez topná plocha, digitální regulace kotlového okruhu, norm. stupeň využití 98% (Hs) dodán v kaskádě jako dvoukotlová jednotka - kotle v řadě

- položka 114 v Soupisu prací, dodávek a služeb stavby, část SO 06.01, oddíl 731, položka č. 114 je určena pro montáž kotlů a spalinových cest - z popisu položky č. 114 odmazáno slovo "mimo",

Nový text:

MTŽ zařízení kotelný (kotlů) a systému spalinových cest, vč. vybourání otvoru do komína pro vedení spalin. cest.

položka č. 117 zůstává v původním znění.

- pol. 112 v Soupisu prací, dodávek a služeb stavby, část SO 06.01, oddíl 731, položka č. 112 Stanice pro aut. plnění topné soustavy + montáž a pol. 159 (oddíl 734) jsou shodné – položka č. 159 smazána. (v důsledku smazání položky došlo k přečíslování položek v oddíle 734)

- pol. 113 v Soupisu prací, dodávek a služeb stavby, část SO 06.01, oddíl 731, položka č. 113 Změkčovací zařízení pro topnou vodu + montáž a pol. 161 (oddíl 734) jsou shodné – položka č. 161 smazána. (v důsledku smazání položky došlo k přečíslování položek v oddíle 734)

- pol. 73 v Soupisu prací, dodávek a služeb stavby, část SO 01.02, oddíl 722, položka č. 73 UV Lampa (Nízkotlaká amalgámová UV jednotka bez stěrače a UV senzoru) bude instalována (v souladu s technickou zprávou PD a Soupisem)

S ohledem na skutečnosti uvedené ve vysvětlení č. 02 zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídky končí dne **7. 6. 2017 v 09:00 hod.**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne ve velké zasedací místnosti v přízemí budovy Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou dne **7. 6. 2017 9:05 hod.**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02 zadavatel zveřejňuje na svém profilu zadavatele. **V rámci tohoto vysvětlení poskytuje zadavatel nový kompletní soubor soupisu prací, dodávek a služeb, který bude zveřejněn na profilu zadavatele a v plném rozsahu nahrazuje předešlé soubory.**



.....
Ing. Jiří Pohřebný
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha_Vysvětlení ZD-č-02_Soupis prací, dodávek a služeb_26.5.2017