

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

v zadávacím řízení

„KANALIZACE STŘÍBRNÁ SKALICE – III. ETAPA“

ZADAVATEL: Obec Stříbrná Skalice
Sídlem: Sázkavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice
Zastoupený: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D., starosta obce
IČ: 00235750

Ve Stříbrné Skalici dne 22. 11. 2019

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) „KANALIZACE STŘÍBRNÁ SKALICE – III. ETAPA“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-039567.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Co je zamýšleno se zeminou, která bude vyhloubena a odvezena v rámci 2019_01_01.1 SO 1.01? (položky 4, 5, 6 VV) Pokud se má zemina odvézt na skládku, ve VV chybí položky na dopravu, nakládání a skládkovné.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Doplňeny položky pro skládkovné a naložení výkopu a poplatek za skládku položky 115-117. Zadavatel poskytuje účastníkům upravený výkaz výměr – viz. příloha č. 1.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Domníváme se, že položka č. 6 VV 2019_01_01.3 - SO 1.01 Podtlaková stanice VS 1 - biologický filtr není vhodně zvolena. (zatřídění zeminy by mělo patrně být tř. 5 místo tř. 3). Žádáme o vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Položka příplatek za lepivost hornin 5. třídy není v rámci krosu zavedena, uvedená položka byla ze soupisu odstraněna.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Domníváme se, že položka č. 26 „trubka drenážní flexibilní D 65 mm včetně tvarovek“ VV 2019_01_01.3 - SO 1.01 Podtlaková stanice VS 1 - biologický filtr má nedostatečnou výměru. Žádáme o prověření.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Jedná se o chybu, která byla v jednotce. Jedná se o soubor, nikoliv o metr. Jedná se o soubor drenážního potrubí včetně tvarovek podrobně je vyznačeno v příloze D.1.2.4.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V Zadávací dokumentaci a v návrhu SoD zadavatel specifikuje vystavení a platnost bankovní záruky:

Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka byla platná a účinná po dobu provádění Díla a po dobu Záruční doby až do dne uplynutí Záruční doby.

Přičemž doba provádění je 24 měsíců a záruční doba je 60 měsíců.

Připouští zadavatel možnost vystavení bankovní záruky za provádění díla s platností 24 měsíců a následně při předání díla vystavení nové bankovní záruky na dobu záruční doby?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, že dodavatel je oprávněn předložit zadavateli bankovní záruky za provádění díla s platností 24 měsíců a následně při předání díla předložit novou bankovní záruku na dobu záruční doby ovšem s podmínkou, že bankovní záruky na sebe musí navazovat nebo se musí překrývat, respektive nesmí nastat situace, kdy by dílo nebylo kryto žádnou bankovní zárukou.

Příloha č. 1: 2019_01 - Kanalizace Stříbrná Skalice - III.etapa [zadání]

S pozdravem

Mgr. Ivana Šilhanová
Administrátor veřejné zakázky