

Doplňující informace č.2 k výběrovému řízení na zhotovitele stavby:

„ČOV Uherské Hradiště – posílení energetické soběstačnosti“

Zadavatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Sídlo zadavatele: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 49453866

Na základě dotazů poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k výběrovému řízení:

Dotaz:

Specifikovat typ použité podkonstrukce na pozemní instalaci?

Odpověď:

Konstrukce jsou střešovitého tvaru, orientace východ-západ (provedení patrné z výkresu D2.19)

Dotaz:

Specifikovat systém kotvení do země: beraněný nebo závrtný? A to jak materiál, tak práci?

Odpověď:

Uvažovaná konstrukce je beraněná, popř. závrtná, dle odporu zeminy a dle TP výrobce konstrukce. Podle toho, jakého výrobce účastník zvolí, bude použit i konkrétní způsob kotvení. Správnost použití následně účastník doloží v rámci realizace pomocí provedených Pull-Up testů. Jedinou podmínkou je že konstrukce bude mít orientaci Východ/západ (shodná jako u ostatních střech).

Dotaz:

Výkopové práce ke kabeláži?

Odpověď:

Pro nacenění výkopových prací lze využít položku č. 18. Od zemní instalace bude kabelová trasa vedena v podzemní chráničce k nejbližší budově garáží a poté bude vedena ve žlabu po zdech a předpřipravenou chráničkou z budovy garáží do budovy čerpací stanice, kde je umístěna rozvodna.

Dotaz:

Je vydáno platné stavební povolení?

Odpověď:

Zadavatel zveřejnil stavení povolení v příloze č. 11.

S pozdravem

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.