



Czech

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Kancelář Praha
Modřanská 96a
147 00 Praha 4

tel.: 244 016 500
fax.: 244 016 512

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

vydaná inspekčním orgánem č. 4002 akreditovaným ČIA

Evidenční číslo 02.998.484

Účel inspekce: **Opakovaná inspekční prohlídka výtahu dle čl. 6 ČSN 27 4007:2004**

Zákazník: **Městská část Praha 3
zast. firmou Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.
Na Vrcholu 2595/25
130 34 Praha 3**

Objednávka č. ze dne: **Smlouva o dílo ze dne 2011-03-01**
Projekt TÜV SÜD Czech s.r.o. **5401 101 814**

Posuzované zařízení

Název:	Elektrický osobní výtah		
Typ:	TONV 500/0,7		
Nosnost:	500 kg	Jmenovitá rychlost:	0,7 m/s
Zdvih :	23,8 m	Počet stanic:	9/9
Výrobní číslo :	1545-4-232	Rok výroby:	1985
Výrobce:	TRA Brno		
Umístění:	Obytný dům, Roháčova 30/294, Praha 3		
Provozovatel:	Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.		
Servisní firma:	Schindler CZ a.s.		

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:

Inspekční postup akreditovaného Inspekčního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o. IP č. Q-045 a

☒ ČSN EN 81 -1	☐ ČSN 33 2570	☒ ČSN 27 4002	☒ ČSN 27 4007	☐ ČSN 27 4009
☐ ČSN 27 4300	☐ ČSN 34 1340	☒ ČSN EN 81-80	☒ ISO/TS 14798	☐ ČSN 27 4011

a tato předložená dokumentace:

☐ Kniha výtahu/ Pasport	☒ Kniha dozorce výtahu	☒ Revizní kniha/ doklady o OZ
☐ Dispoziční výkres	☐ Elektrické schéma	☒ Zpráva z inspekční prohlídky
☐ Prohlášení o shodě	☐ Osvědčení o úřední zkoušce	☐ Ostatní doklady



Czech

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Kancelář Praha
Modřanská 96a
147 00 Praha 4

tel.: 244 016 500
fax.: 244 016 512

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

vydaná inspekčním orgánem č. 4002 akreditovaným ČIA

Evidenční číslo 02.998.485

Účel inspekce: **Opakovaná inspekční prohlídka výtahu dle čl. 6 ČSN 27 4007:2004**

Zákazník: **Městská část Praha 3
zast. firmou Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.
Na Vrcholu 2595/25
130 34 Praha 3**

Objednávka č. ze dne: **Smlouva o dílo ze dne 2011-03-01**
Projekt TÜV SÜD Czech s.r.o.: **5401 101 814**

Posuzované zařízení

Název:	Elektrický osobní výtah		
Typ:	TONV 500/0,7		
Nosnost:	500 kg	Jmenovitá rychlost:	0,7 m/s
Zdvih :	24,25 m	Počet stanic:	9/9
Výrobní číslo :	1545-4-360	Rok výroby:	1986
Výrobce:	TRA Brno		
Umístění:	Obytný dům, Roháčova 34/297, Praha 3		
Provozovatel:	Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.		
Servisní firma:	Schindler CZ a.s.		

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:

Inspekční postup akreditovaného Inspekčního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o. IP č. Q-045 a

☒ ČSN EN 81 -1	☐ ČSN 33 2570	☒ ČSN 27 4002	☒ ČSN 27 4007	☐ ČSN 27 4009
☐ ČSN 27 4300	☐ ČSN 34 1340	☒ ČSN EN 81-80	☒ ISO/TS 14798	☐ ČSN 27 4011

a tato předložená dokumentace:

☐ Kniha výtahu/ Pasport	☒ Kniha dozorce výtahu	☒ Revizní kniha/ doklady o OZ
☐ Dispoziční výkres	☐ Elektrické schéma	☒ Zpráva z inspekční prohlídky
☐ Prohlášení o shodě	☐ Osvědčení o úřední zkoušce	☐ Ostatní doklady



Czech

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Kancelář Praha
Modřanská 96a
147 00 Praha 4

tel.: 244 016 500
fax.: 244 016 512

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

vydaná inspekčním orgánem č. 4002 akreditovaným ČIA

Evidenční číslo 02.998.486

Účel inspekce: **Opakovaná inspekční prohlídka výtahu dle čl. 6 ČSN 27 4007:2004**

Zákazník: **Městská část Praha 3
zast. firmou Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.
Na Vrcholu 2595/25
130 34 Praha 3**

Objednávka č. ze dne: **Smlouva o dílo ze dne 2011-03-01**
Projekt TÜV SÜD Czech s.r.o.: **5401 101 814**

Posuzované zařízení

Název:	Elektrický osobní výtah		
Typ:	TONV 500/0,7		
Nosnost:	500 kg	Jmenovitá rychlost:	0,7 m/s
Zdvih:	24,25 m	Počet stanic:	9/9
Výrobní číslo:	1545-4-359	Rok výroby:	1986
Výrobce:	TRA Brno		
Umístění:	Obytný dům, Roháčova 36/265, Praha 3		
Provozovatel:	Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.		
Servisní firma:	Schindler CZ a.s.		

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:

Inspekční postup akreditovaného Inspekčního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o. IP č. Q-045 a

☒ ČSN EN 81 -1	☐ ČSN 33 2570	☒ ČSN 27 4002	☒ ČSN 27 4007	☐ ČSN 27 4009
☐ ČSN 27 4300	☐ ČSN 34 1340	☒ ČSN EN 81-80	☒ ISO/TS 14798	☐ ČSN 27 4011

a tato předložená dokumentace:

☐ Kniha výtahu/ Pasport	☒ Kniha dozorce výtahu	☒ Revizní kniha/ doklady o OZ
☐ Dispoziční výkres	☐ Elektrické schéma	☒ Zpráva z inspekční prohlídky
☐ Prohlášení o shodě	☐ Osvědčení o úřední zkoušce	☐ Ostatní doklady



Czech

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Kancelář Praha
Modřanská 96a
147 00 Praha 4

tel.: 244 016 500
fax.: 244 016 512

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

vydaná inspekčním orgánem č. 4002 akreditovaným ČIA

Evidenční číslo 02.998.487

Účel inspekce: **Opakovaná inspekční prohlídka výtahu dle čl. 6 ČSN 27 4007:2004**

Zákazník: **Městská část Praha 3
zast. firmou Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.
Na Vrcholu 2595/25
130 34 Praha 3**

Objednávka č. ze dne: **Smlouva o dílo ze dne 2011-03-01**
Projekt TÜV SÜD Czech s.r.o.: **5401 101 814**

Posuzované zařízení

Název: **Elektrický osobní výtah**
Typ: **TONV 500/0,7**
Nosnost: **500 kg** Jmenovitá rychlost: **0,7 m/s**
Zdvih: **24,25 m** Počet stanic: **9/9**
Výrobní číslo: **1545-4-358** Rok výroby: **1986**
Výrobce: **TRA Brno**
Umístění: **Obytný dům, Roháčova 38/266, Praha 3**
Provozovatel: **Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.**
Servisní firma: **Schindler CZ a.s.**

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:

Inspekční postup akreditovaného Inspekčního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o. IP č. Q-045 a

☒ ČSN EN 81 -1	☐ ČSN 33 2570	☒ ČSN 27 4002	☒ ČSN 27 4007	☐ ČSN 27 4009
☐ ČSN 27 4300	☐ ČSN 34 1340	☒ ČSN EN 81-80	☒ ISO/TS 14798	☐ ČSN 27 4011

a tato předložená dokumentace:

☐ Kniha výtahu/ Pasport	☒ Kniha dozorce výtahu	☒ Revizní kniha/ doklady o OZ
☐ Dispoziční výkres	☐ Elektrické schéma	☒ Zpráva z inspekční prohlídky
☐ Prohlášení o shodě	☐ Osvědčení o úřední zkoušce	☐ Ostatní doklady



Czech

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Kancelář Praha
Modřanská 96a
147 00 Praha 4

tel.: 244 016 500
fax.: 244 016 512

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

vydaná inspekčním orgánem č. 4002 akreditovaným ČIA

Evidenční číslo 02.998.488

Účel inspekce: **Opakovaná inspekční prohlídka výtahu dle čl. 6 ČSN 27 4007:2004**

Zákazník: **Městská část Praha 3
zast. firmou Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.
Na Vrcholu 2595/25
130 34 Praha 3**

Objednávka č. ze dne: **Smlouva o dílo ze dne 2011-03-01**
Projekt TÜV SÜD Czech s.r.o.: **5401 101 814**

Posuzované zařízení

Název: **Elektrický osobní výtah**
Typ: **TONV 500/0,7**
Nosnost: **500 kg** Jmenovitá rychlost: **0,7 m/s**
Zdvih: **24,25 m** Počet stanic: **9/9**
Výrobní číslo: **1545-4-357** Rok výroby: **1986**
Výrobce: **TRA Brno**
Umístění: **Obytný dům, Roháčova 40/273, Praha 3**
Provozovatel: **Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.**
Servisní firma: **Schindler CZ a.s.**

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:

Inspekční postup akreditovaného Inspekčního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o. IP č. Q-045 a

☒ ČSN EN 81 -1	☐ ČSN 33 2570	☒ ČSN 27 4002	☒ ČSN 27 4007	☐ ČSN 27 4009
☐ ČSN 27 4300	☐ ČSN 34 1340	☒ ČSN EN 81-80	☒ ISO/TS 14798	☐ ČSN 27 4011

a tato předložená dokumentace:

☐ Kniha výtahu/ Pasport	☒ Kniha dozorce výtahu	☒ Revizní kniha/ doklady o OZ
☐ Dispoziční výkres	☐ Elektrické schéma	☒ Zpráva z inspekční prohlídky
☐ Prohlášení o shodě	☐ Osvědčení o úřední zkoušce	☐ Ostatní doklady



Czech

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Kancelář Praha
Modřanská 96a
147 00 Praha 4

tel.: 244 016 500
fax.: 244 016 512

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

vydaná inspekčním orgánem č. 4002 akreditovaným ČIA

Evidenční číslo 02.998.489

Účel inspekce: **Opakovaná inspekční prohlídka výtahu dle čl. 6 ČSN 27 4007:2004**

Zákazník

**Městská část Praha 3
zast. firmou Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.
Na Vrcholu 2595/25
130 34 Praha 3**

Objednávka č. ze dne:

Smlouva o dílo ze dne 2011-03-01

Projekt TÜV SÜD Czech s.r.o.:

5401 101 814

Posuzované zařízení

Název:	Elektrický osobní výtah		
Typ:	TONV 500/0,7		
Nosnost:	500 kg	Jmenovitá rychlost:	0,7 m/s
Zdvih :	24,25 m	Počet stanic:	9/9
Výrobní číslo :	2335-5-074	Rok výroby:	1986
Výrobce:	TRA Brno		
Umístění:	Obytný dům, Roháčova 42/301, Praha 3		
Provozovatel:	Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.		
Servisní firma:	Schindler CZ a.s.		

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:

Inspekční postup akreditovaného Inspekčního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o. IP č. Q-045 a

☒ ČSN EN 81 -1	☐ ČSN 33 2570	☒ ČSN 27 4002	☒ ČSN 27 4007	☐ ČSN 27 4009
☐ ČSN 27 4300	☐ ČSN 34 1340	☒ ČSN EN 81-80	☒ ISO/TS 14798	☐ ČSN 27 4011

a tato předložená dokumentace:

☐ Kniha výtahu/ Pasport	☒ Kniha dozorce výtahu	☒ Revizní kniha/ doklady o OZ
☐ Dispoziční výkres	☐ Elektrické schéma	☒ Zpráva z inspekční prohlídky
☐ Prohlášení o shodě	☐ Osvědčení o úřední zkoušce	☐ Ostatní doklady



Czech

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Kancelář Praha
Modřanská 96a
147 00 Praha 4

tel.: 244 016 500
fax.: 244 016 512

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

vydaná inspekčním orgánem č. 4002 akreditovaným ČIA

Evidenční číslo 02.998.490

Účel inspekce: **Opakovaná inspekční prohlídka výtahu dle čl. 6 ČSN 27 4007:2004**

Zákazník: **Městská část Praha 3
zast. firmou Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.
Na Vrcholu 2595/25
130 34 Praha 3**

Objednávka č. ze dne: **Smlouva o dílo ze dne 2011-03-01**
Projekt TÜV SÜD Czech s.r.o.: **5401 101 814**

Posuzované zařízení

Název:	Elektrický osobní výtah		
Typ:	TONV 500/0,7		
Nosnost:	500 kg	Jmenovitá rychlost:	0,7 m/s
Zdvih :	24,25 m	Počet stanic:	9/9
Výrobní číslo :	1545-5-037	Rok výroby:	1986
Výrobce:	TRA Brno		
Umístění:	Obytný dům, Roháčova 44/299, Praha 3		
Provozovatel:	Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.		
Servisní firma:	Schindler CZ a.s.		

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:

Inspekční postup akreditovaného Inspekčního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o. IP č. Q-045 a

☒ ČSN EN 81 -1	☐ ČSN 33 2570	☒ ČSN 27 4002	☒ ČSN 27 4007	☐ ČSN 27 4009
☐ ČSN 27 4300	☐ ČSN 34 1340	☒ ČSN EN 81-80	☒ ISO/TS 14798	☐ ČSN 27 4011

a tato předložená dokumentace:

☐ Kniha výtahu/ Pasport	☒ Kniha dozorce výtahu	☒ Revizní kniha/ doklady o OZ
☐ Dispoziční výkres	☐ Elektrické schéma	☒ Zpráva z inspekční prohlídky
☐ Prohlášení o shodě	☐ Osvědčení o úřední zkoušce	☐ Ostatní doklady



Czech

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Kancelář Praha
Modřanská 96a
147 00 Praha 4

tel.: 244 016 500
fax.: 244 016 512

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

vydaná inspekčním orgánem č. 4002 akreditovaným ČIA

Evidenční číslo 02.998.491

Účel inspekce: **Opakovaná inspekční prohlídka výtahu dle čl. 6 ČSN 27 4007:2004**

Zákazník: **Městská část Praha 3
zast. firmou Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.
Na Vrcholu 2595/25
130 34 Praha 3**

Objednávka č. ze dne: **Smlouva o dílo ze dne 2011-03-01**
Projekt TÜV SÜD Czech s.r.o.: **5401 101 814**

Posuzované zařízení

Název:	Elektrický osobní výtah		
Typ:	TONV 500/0,7		
Nosnost:	500 kg	Jmenovitá rychlost:	0,7 m/s
Zdvih :	23,8 m	Počet stanic:	9/9
Výrobní číslo :	1545-5-179	Rok výroby:	1986
Výrobce:	TRA Brno		
Umístění:	Obytný dům, Roháčova 46/410, Praha 3		
Provozovatel:	Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.		
Servisní firma:	Schindler CZ a.s.		

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:

Inspekční postup akreditovaného Inspekčního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o. IP č. Q-045 a

☒ ČSN EN 81 –1	☐ ČSN 33 2570	☒ ČSN 27 4002	☒ ČSN 27 4007	☐ ČSN 27 4009
☐ ČSN 27 4300	☐ ČSN 34 1340	☒ ČSN EN 81-80	☒ ISO/TS 14798	☐ ČSN 27 4011

a tato předložená dokumentace:

☐ Kniha výtahu/ Pasport	☒ Kniha dozorce výtahu	☒ Revizní kniha/ doklady o OZ
☐ Dispoziční výkres	☐ Elektrické schéma	☒ Zpráva z inspekční prohlídky
☐ Prohlášení o shodě	☐ Osvědčení o úřední zkoušce	☐ Ostatní doklady



Czech

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Kancelář Praha
Modřanská 96a
147 00 Praha 4

tel.: 244 016 500
fax.: 244 016 512

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

vydaná inspekčním orgánem č. 4002 akreditovaným ČIA

Evidenční číslo 02.998.492

Účel inspekce: **Opakovaná inspekční prohlídka výtahu dle čl. 6 ČSN 27 4007:2004**

Zákazník: **Městská část Praha 3
zast. firmou Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.
Na Vrcholu 2595/25
130 34 Praha 3**

Objednávka č. ze dne: **Smlouva o dílo ze dne 2011-03-01**
Projekt TÜV SÜD Czech s.r.o.: **5401 101 814**

Posuzované zařízení

Název:	Elektrický osobní výtah		
Typ:	TONV 500/0,7		
Nosnost:	500 kg	Jmenovitá rychlost:	0,7 m/s
Zdvih :	23,8 m	Počet stanic:	9/9
Výrobní číslo :	1545-5-180	Rok výroby:	1986
Výrobce:	TRA Brno		
Umístění:	Obytný dům, Roháčova 48/244, Praha 3		
Provozovatel:	Správa komunálního majetku Praha 3 a.s.		
Servisní firma:	Schindler CZ a.s.		

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:

Inspekční postup akreditovaného Inspekčního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o. IP č. Q-045 a

☒ ČSN EN 81 -1	☐ ČSN 33 2570	☒ ČSN 27 4002	☒ ČSN 27 4007	☐ ČSN 27 4009
☐ ČSN 27 4300	☐ ČSN 34 1340	☒ ČSN EN 81-80	☒ ISO/TS 14798	☐ ČSN 27 4011

a tato předložená dokumentace:

☐ Kniha výtahu/ Pasport	☒ Kniha dozorce výtahu	☒ Revizní kniha/ doklady o OZ
☐ Dispoziční výkres	☐ Elektrické schéma	☒ Zpráva z inspekční prohlídky
☐ Prohlášení o shodě	☐ Osvědčení o úřední zkoušce	☐ Ostatní doklady