



2*TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH–VODA
2*VENKOVNÍ JEDNOTKA+BETONOVÝ ZÁKLAD

2*TEPELNÉ ČERPADLO vel.20
VZDUCH–VODA
2*VENKOVNÍ JEDNOTKA
+BETONOVÝ ZÁKLAD
dopoj jednotky
UT=2*35+IZ+OV
+KANÁL d25–VYHŘÍVANÝ

VSAK

napoj do vsaku

SBĚRNÁ KANALIZACE
DN100–pro kodenzát
spád min. 1%

STUDNA

ZÁZEMÍ kuchyně+jídelny

CHODBA

VENKOVNÍ ČIDLO

1600

1280 600 1280 600

400

2*35+IZ

6*35+IZ/1.Č.

KANÁL d32–PO ZD

PŘÍVOD ELEKTRO z 1.NP

PROPOJENÍ s 1.NP
VYTÁPĚNÍ OTOP=2*Cu35+IZ20
VODOINSTALACE
T+S=d32,C=25

EXPANZOMAT 200l/6bar
d634mm/v760mm/R1"

ÚPRAVNA VODY

OKC 500NTR HP
VLOŽKA 3KW/400V
DOPOJ ELEKTRO

TUV

SVÍTIDLO

800

AKU

CIRKULACE T vody
cirkulační souprava

PŘÍVOD ST. vody
POJISTNÁ SOUPRAVA
3/4"+EXPANZE 24l

ŘÍDÍCÍ MODUL
VNITŘNÍ JEDNOTKA
360*410*120mm

SVÍTIDLO SVÍTIDLO
NOUZOVÉ SV.

300 900 SB1

1970

NAD 500 V3
VLOŽKA 9KW/400V
DOPOJ ELEKTRO

RK1–ELEKTRO ROZVADĚČ

JÍDELNA

KUCHYNĚ

ZÁZEMÍ KUCHYNĚ

2*32

1

TUV–STÁVAJÍCÍ–ELEKTRO OHŘEV
DEMONTÁŽ OHŘÍVAČE+dopojení na teplou vodu!!!

ZÁZEMÍ KUCHYNĚ

ZÁZEMÍ KUCHYNĚ

KABELÁŽ ELEKTRO–SILOVÁ ČÁST,SLABOPROUDÁ ČÁST

SVÍTIDLO 3KS — Trubicové svítidlo s LED trubicemi–120 cm, IP65

NOUZOVÉ SV. 1KS — Nouzové svítidlo IP65 1h 100lm

Podepsal Ing. Jiří Hendrych
DN: cn=Ing. Jiří Hendrych, c=CZ, o=Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=Elektronické autorizační razítko
Datum: 2025.11.05 15:40:23 +01'00'

Zodp.projektant	Ing. JIŘÍ HENDRYCH,ČKAIT:11 00 377	Ing. JIŘÍ HENDRYCH prac.Bílovecká č.167,Opava ičo: 11544058,dič: 6006100650 j.hendrych@volny.cz tel: 606 262 761	
Vypracoval	Ing. JIŘÍ HENDRYCH		
Kraj:OLOMOUCKÝ	BĚLOTÍN Č.P.151, par.č. 692		
Investor: obec Bělotín, Bělotín č.151,753 64		Datum	06/2024
Akce: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU BĚLOTÍN Č.151		Formát	A3
		Měřítko	1:100
		Stupeň	DPS
Obsah: D.1.4.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ELEKTRO PŮDORYS 1.PP–ELEKTRO		Čís.výkr.	D.1.4.2–02