

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4

v rámci veřejné zakázky na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“)

Dodávka tepelné energie prostřednictvím kogenerační jednotky

Zadavatel	KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
Sídlo	Jateční 660; 339 01 Klatovy II
IČ	49 79 09 60
Statutární zástupce	Ing. Petr Beránek, člen představenstva
Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:	Petr Šobr, vedoucí technického úseku
Telefon	+ 420 376 312 002
E-mail	klat.teplarna@klatep.cz

souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Dotaz č.1

V rámci prohlídky místa plnění VZ dne 8.1.2020 a dotazů směřovaných k identifikaci místa a podmínek možného připojení instalované KGJ k distribuční soustavě tj. vyvedení elektrického výkonu, není jasné místo připojení uvažované výroby. Zadávací dokumentace striktně stanovuje, že vyvedení elektrického výkonu je součástí dodávky KGJ tudíž nákladem nabízejícího.

Z důvodů nemožnosti identifikace přípojného bodu výroby je odhad očekávaných investičních nákladů na zajištění této technologické části vysoce rizikový (trasa, její délka, technické provedení, křížení pozemků a inženýrských sítí, proveditelnost atd.)

Z toho důvodu žádáme zadavatele o zajištění a poskytnutí této zásadní informace. Tuto závaznou informaci v této fázi jako uchazeč o VZ nemůžeme získat vlastními silami bez součinnosti zadavatele resp. zejména vlastníka nemovitostí dotčených umístěním výroby (KGJ) tj. prostor v rámci plynové kotelny na ulici Plánická č.p. 626 v Klatovech.

Tuto informaci je možno získat od provozovatele distribuční soustavy na základě podané žádosti o připojení výroby elektřiny ze strany zadavatele do 30 dnů od podání žádosti. Provozovatel DS při kladném posouzení žádosti určí místo připojení a stanoví další podmínky pro připojení výroby k jeho DS v podobě návrhu Smlouvy o připojení. Povinnou přílohou žádosti je právě souhlas vlastníka dotčené nemovitosti.

Žádáme tedy o zajištění a sdělení požadovaných informací ohledně přípojného místa a podmínek připojení pro KGJ jenž má být pro potřeby plnění VZ ze strany nabízejícího instalována. Zvýše uvedených důvodů dále žádáme o přiměřené posunutí termínu podání předběžné nabídky, tak aby mohla být tato informace patřičně reflektována v předběžné nabídce.

Odpověď

Zadavatel podal žádost k provozovateli distribuční soustavy týkající se přípojného bodu a podmínek připojení KGJ. V tuto chvíli běží lhůta na odpověď. Zadavatel však nebude prodlužovat termín pro podání předběžných nabídek, neboť předmětem prvních jednání nebude cena, nýbrž technicko-právní aspekty zakázky.

Termín pro podání předběžných nabídek je stanoven na 20.1.2020. Interní hodnotící komise bez účastníků je naplánována na 29.1.2020. Předpokládáme, že první jednání s účastníky bude probíhat v druhém týdnu měsíce února. Je reálné že do prvního jednání s účastníky budeme znát stanovisko vlastníka DS, které všem účastníkům sdělíme a které následně zapracujete do další předběžné nabídky.

Zadavatel si je jist, že účastníci již v této fázi předloží kvalitní předběžné nabídky, o kterých budeme v rámci jednací fáze zakázky diskutovat s cílem postupně nalézt optimální řešení, které uspokojí potřeby zadavatele.



V Praze dne 15. ledna 2020

Martin Zapletal