



naše značka
5003337263

vyřizuje
Petr Korbel

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
02.06.2025

Město Hrotovice
nám. 8. května 1
67555 Hrotovice

Věc:

MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

- přeložka stávající STL přípojky DN 25

- předběžná kalkulace nákladů a způsob provedení přeložky PZ

Obec: Hrotovice

K.ú. - p.č.: Hrotovice-690/14, 690/1

Stavebník: Město Hrotovice, nám. 8. května 1, 67555 Hrotovice

Účel stanoviska: Přeložka plynárenského zařízení (PZ), předpokl. náklady a způsob provedení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

!!! STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM ANI PRO REALIZACI STAVBY !!!

Stavbou "MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ" dojde k narušení ochranného pásma níže uvedeného PZ. Se stavbou nesouhlasíme.

Stavbu však lze umístit za předpokladu provedení přeložky dotčeného PZ. V souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, sdělujeme předpokládané náklady a způsob provedení přeložky PZ. Dle § 70 odst. 3 se vlastnictví PZ po provedení přeložky nemění.

Doporučujeme, aby stavebník před zahájením stavby požádal stavební úřad o předběžnou informaci dle § 174 Stavebního zákona k vyjasnění, zda bude pro realizaci stavby vyžadovat povolení záměru či nikoli.

Popis stávajícího PZ:

Umístění (obec, katastr, ulice apod.): k.ú. Hrotovice, parc.č. 690/14, 690/1

Technické místo nebo ID PZ: 4442446

Typ PZ: STL přípojka : DN 25 : Materiál - OCEL

Další důležité údaje: Revitalizací veřejného prostranství je vyvolána přeložka stávající STL přípojky DN 25

Základní technické údaje navržené přeložky PZ:

Typ PZ: STL přípojka : dn 32 : Materiál - PE100RC

Předpokládaná délka přeložky: cca 10 m

Povrch: nezpevněný

Další důležité údaje (např.: náhradní zásobování, způsob napojení, vymezení termínu realizace apod.):

Při uložení PZ, křížení a souběhu s ostatními IS požadujeme dodržení ČSN 73 6005.

Plynovod bude v dostatečné vzdálenosti před odbočením stávající STL přípojky odkopán (cca 0,5 m), aby mohlo být na potrubí instalován gumový kolík a tím přerušen tok plynu v potrubí. Následně bude demontováno potrubí přípojky. Na konec plynovodu bude instalována přechodka OC/PE 25/32 a pomocí 90° kolena k ní bude připojena nová vodorovná část

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřehovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

přípojky PE100 RC dn 32 v délce cca 10 m a pomocí 90° kolena bude připojena svislá část přípojky PE100RC dn 32 ukončená HUP v nové skříni.

Napojení nově budované STL přípojky na stávající STL plynovod bude kolmé min. 1 m od stávajícího potrubí plynovodu a rovněž kolmé min. 1 m před vstupem do skříně s HUP.

Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Spodní hrana dvířek nové skříně, bude umístěna min. 0,5 m nad zemí.
Skříň s HUP bude trvale přístupná.

Předpokládané náklady představují částku cca 86 000 Kč bez DPH.

- práce musí být navrženy tak, aby nebyla omezena dodávka plynu jiným odběratelům mimo nezbytně nutnou dobu,
- případné omezení dodávky ZP odběratelům musí být v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění, §58, odst. 5.
- práce na plynárenských zařízeních, především propoje a odpoje, budou přednostně prováděny mimo topnou sezónu,

Předpokládané náklady přeložky PZ:

Předpokládané náklady jsou stanoveny na základě dostupných údajů ke dni vydání stanoviska a představují rámcový odhad na základě obdobných staveb PZ realizovaných společností GasNet, s.r.o. v ČR.

Předpokládané náklady představují částku 86 000 Kč bez DPH.

Cena obsahuje zejména průměrné náklady na materiál a montážní práce, průměrné náklady na zemní práce bez rozlišení druhu povrchu, náklady na demontáž překládaného plynárenského zařízení (dále jen "PZ") a odpojovací a propojovací práce pouze v rozsahu základních úkonů.

Náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, technologickými ztrátami, nestandardními propoji nejsou součástí ceny přeložky z důvodu jejich značné variability a nelze je stanovit na základě zkušeností a cen z obdobných staveb PZ.

Další podmínky předpokládané přeložky PZ:

1. Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz § 5 zákona číslo 360/1992 Sb., odstavec 3 písm. e) pro VTL PZ, písm. e) nebo h) pro STL/NTL PZ).
2. Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
3. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
4. Před zahájením projektových prací je nutné uzavřít mezi investorem stavby (stavebníkem) a vlastníkem PZ Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. Bez této uzavřené smlouvy nelze ze strany PDS vydat stanovisko k projektové dokumentaci (dále jen "PD").
5. PD přeložky PZ pro účely povolení záměru dle stavebního zákona bude v souladu s přeložkovou smlouvou předána k odsouhlasení.
6. Součástí PD bude seznam pozemků dotčených stavbou a ochranným pásmem přeložky PZ a uzavřené Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene se všemi vlastníky těchto pozemků. Smlouvy budou uzavřeny mezi vlastníky pozemků jako budoucím povinným a GasNet, s.r.o. jako budoucím oprávněným. Bez těchto uzavřených smluv nelze ze strany GasNet, s.r.o. vydat stanovisko k PD pro povolení záměru dle stavebního zákona.
7. Stavbu přeložky PZ musí provádět firma s certifikací v požadovaném rozsahu dle u Hospodářské komory České republiky registrovaného TPG 923 01 a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků PDS.
8. Vybudovanou přeložku PZ bude možné uvést do provozu (propojit) na základě kolaudačního rozhodnutí s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci.
9. Musí být splněny všechny podmínky stanoviska provozovatele plynárenského zařízení a podmínky stanovené ve Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.

Stanovisko platí pouze pro uvedený účel a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Petr Korbel
Specialista připojování PZ-Morava 1
Oddělení připojování PZ-Morava 1

Přílohy: Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele



