



Spis.značka

S-META 15638/2015 OI/Su 10

Tábor

Číslo jednací

METAB 27329/2015/OI/Su

5.6.2015

Vyřizuje

Suchánková Dáša Ing., tel. 381 486 326

Veřejná zakázka s názvem „**Rekonstrukce atletického stadionu Míru, Tábor**“

Evidenční číslo VZ: 510829

- dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

1) Zadavatel na základě níže uvedeného dotazu tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

„U navrženého sportovního povrchu jsou rozpory v zadání.

Technická zpráva obsahuje zmínku o pokládce „stříkaného“ povrchu, čemuž neodpovídá skladba popisu povrch. Z popisu povrchu je patrné, že se má jednat o tzv. „sypaný“ povrch.

Dále je u atletické dráhy popis povrchu včetně spodní SBR vrstvy. V případě „retoppingu“ se obnovuje pouze horní „barevná“ EPDM vrstva.

Cena tzv. sypaného povrchu (cca 1000,- Kč/m²) je podstatně vyšší než tzv. stříkaného (cca 600,- Kč/m²).

Žádáme proto u upřesnění typu pokládaného povrchu na sektorech a také upřesnění jaká vrstva povrchu se bude odstraňovat a nahrazovat novou vrstvou u dráhy včetně popisu požadovaného povrchu. Dle rozhovoru s p. Borem je na stadionu tzv. sypaný povrch, a ten také bude obnoven (na dráze), resp. položen jako nový (sektory).“

Odpověď:

Dle informací projektanta se jedná o tzv. „sypaný“ povrch. Na základě těchto informací upřesňujeme vrchní vrstvu sportovního povrchu atletického stadionu včetně sektorů, tj. vrchní elastický povrch: probarvený PUR-materiál + vsypané EPDM granule a uvádíme **upravenou skladbu sportovního povrchu:**

Vrstva	Tloušťka	Materiál	Spotřeba	Aplikace
Lajnování	0.1 – 0.2 mm	PUR 2K barva	20-30 g/m	nástřík
Strukturovaný povrch (místo nástřiku)	3 – 5 mm	PUR 2K stěrka	2,2 – 2,8 kg	stěrka
		EPDM 1-4	2,8 kg	
Výplň pórů	0,1 – 0,2 mm	PUR 2K stěrka	1,1 – 1,8 kg	stěrka
Elastická podložka	10 – 12 mm	PUR 1K pojivo	1,2 – 1,5 kg	finišer
		SBR granulát	6,5 – 7,7 kg	
Penetrace	0,1 mm	PUR penetrace	0,15 – 0,2 kg	nástřík

V případě tzv. retoppingu atletické dráhy se obnovuje pouze vrchní vrstva sportovního povrchu. Rovněž uvádíme upravenou skladbu retoppingu atletické dráhy:

Vrstva	Tloušťka	Materiál	Spotřeba	Aplikace
Lajnování	0.1 – 0.2 mm	PUR 2K barva	20-30 g/m	nástřík
Strukturovaný povrch (místo nástřiku)	3 – 5 mm	PUR 2K stěrka	2,2 – 2,8 kg	stěrka
		EPDM 1-4	2,8 kg	
Výplň porů	0,1 – 0,2 mm	PUR 2K stěrka	1,1 – 1,8 kg	stěrka

Pozn.: V projektové dokumentaci jsou uvedeny požadavky na nový sportovní povrch (tj. pevnost v tahu, tažnost, standardní deformaci, tloušťku, relativní obrus, tření, odolnost proti hřebům, zbylý vtisk, stárnutí, ochranu životního prostředí, tlumení síly, modifikovanou vertikální deformaci, frikci, vlastnosti v tahu a předepsaná technická data pro povrch EPDM, tj. materiál: EPDM pryžová směs, barevnost: červený RAL 3016, velikost granulí: 1-4 mm, hustotu, objemovou hmotnost, barevnou stabilitu, obsah polymerů, pevnost v tahu), ale dle čl. 6 zadávací dokumentace „Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků nebo služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (viz § 44 odst. 11 zákona).“. Pokud tedy uchazeč nabídne **sportovní povrch a retopping atletické dráhy** s jinými technickými parametry než ve zpracované projektové dokumentaci (viz příloha č. 1 ZD), **musí tyto splňovat požadavky IAAF** (Mezinárodní asociace atletických federací). Cílem rekonstrukce atletického areálu je jeho modernizace tak, aby splňoval požadavky IAAF a město Tábor tak mohlo být dějištěm atletických závodů odpovídající úrovně.

2) Zadavatel s ohledem na doručení dotazu po lhůtě 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (viz § 49 odst. 1 zákona), ale s ohledem na povahu provedených úprav, tj. úpravu popisu vrstvy v souladu s navrženou skladbou, přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 14. zadávací dokumentace takto:

14. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

- 1) **Lhůta pro podání nabídek** končí dne **16. 6. 2015 ve 13:00 hodin**. Nabídky lze zaslat poštou na adresu Město Tábor, odbor investic a strukturálních fondů, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor nebo na této adrese předat osobně na podatelnu MěÚ Tábor, Žižkovo nám. čp. 2 v Táboře.
- 2) Podání nabídky se řídí ustanovením § 69 zákona. Nabídka v listinné podobě musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6 zákona.
- 3) **Otevírání obálek** bude v souladu s § 71 odst. 4 zákona zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne **16. 6. 2015 od 13:00 hodin** v zasedací místnosti odboru investic a strukturálních fondů č. 307, Žižkovo náměstí čp. 11, 2. patro, budova Městského úřadu v Táboře. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.



Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic a
strukturálních fondů