

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Společnost **Spielberk Business Park, spol. s r.o.**, sídlem Humpolec, CTPark Humpolec 1571, PSČ 395 01, IČO: 280 84 501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 24435, jako zadavatel v rámci výběrového řízení na stavební práce „Výměna zdroje chladu a výměna ventilátorů ve stávajících VZT jednotkách – 2. vyhlášení“

tímto odpovídá na žádost o vysvětlení, která byla zadavateli doručena dne 21. 9. 2022:

Otázka:

Dobrý den pane Kulhánku,

*Pokud by to bylo ještě možné, potřebovali bychom odpovědi na níže uvedené dotazy k výběrovému řízení: **Výměna zdroje chladu a výměna ventilátorů ve stávajících VZT jednotkách - 2 vyhlášení** zadavatele Spielberk Business Park, spol. s r.o.*

Dotaz č. 1

Můžete prosím specifikovat konkrétní úpravy v rozvaděčích DT-1,2C, DT-1,2D, DT-1,2E a DT-1,2F, včetně popisu a množství přidáných vývodů, jisticích a spínacích prvků?

1	K	742R00100	Úprava rozvaděče DT-1,2C, úprava zapojení, přidání vývodů, jisticích a spínacích prvků	soubor	1,000
2	K	742R00101	Úprava rozvaděče DT-1,2D, úprava zapojení, přidání vývodů, jisticích a spínacích prvků	soubor	1,000
3	K	742R00102	Úprava rozvaděče DT-1,2E, úprava zapojení, přidání vývodů, jisticích a spínacích prvků	soubor	1,000
4	K	742R00103	Úprava rozvaděče DT-1,2F, úprava zapojení, přidání vývodů, jisticích a spínacích prvků	soubor	1,000

Dotaz č. 2

Je prosím možné podrobněji definovat armaturu ventilu a jeho pohonu u položek č. 9 a 10? Jedná se o 8 ks sestav ventil + pohon nebo jen o 4 sestavy?

9	K	742R00304	Sestava ventil+pohon, 3RV, Kvs 300	kus	4,000
10	K	742R00305	Sestava ventil+pohon, pohon 24V DC, 0-10V, spojitý	kus	4,000

Dotaz č. 3

Kolik datových bodů obsahuje současná licence? Obsahuje dostatečnou rezervu na požadované rozšíření?

37	K	742R00501	Uživatelský SW pro nově instalované DDC ŘS a rozšíření původních DDC ŘS DB	kus	32,000
38	K	742R00502	Rozšíření stávající Vizualizace DB	kus	32,000

Odpověď:

Ad dotaz č. 1

Zadavatel tuto specifikaci činit nebude. Dodavatel specifikaci uvede v nabídce, a to v závislosti na zařízení, které navrhne v nabídce.

Ad dotaz č. 2

Jediné dopřesnění, které je možné, je „DN 150“, více už specifikovat nelze. Jedná se o 4 ks ventilů + 4 kusy servopohonů, tudíž celkově 4 sestavy.

Ad dotaz č. 3

Současná licence je dostatečná.

V Brně dne 23. 9. 2022

Spielberk Business Park, spol. s r.o.

v. z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.