




OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Zadavatel: Městská část Praha 9
Sídlo: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Zastoupený: Ing. Janem Jarolímem, starostou
IČO: 00063894

Věc: Dodatečná informace č. 1 a 2

Vážení dodavatelé,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **12. 5. 2015** níže uvedené dotazy dodavatelů k veřejné zakázce **„Revitalizace naučné stezky Amerika“** zadávané v otevřeném řízení **dle § 21 odst. 1. písm. a) ve znění § 27 zákona č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne **30.4.2015** pod evid. č. **509416**. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením **§ 49 odst. 3 ZVZ** sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1	Prosím o informaci, kde ve výkazu výměr se nachází označené pozice ze skladby S7 a S3 . S 3 podlaha 1NP – zázemí Samonivel. cement. pochozí stěrka, nátěr se vsypem,součinit. smyk. tření 0,6 2 mm ???? není ve VV Betonová mazanina se sítí kari 150 /150/5 78 mm???? není ve VV Tepelná izolace EPS 150 120mm ???? není v Vodostavební beton žb. deska 300mm Podkladní beton 100mm ???? není ve VV S 7 venkovní terasa jižní Massaranduba (drážky) součinitel smykového tření 0,6 24 mm ARA Kolín Rošt (massaranduba) dle dodavatel. systému (60/60) 60 mm dle výrobce použity materiál Drcené kamenivo - štěrk fr. 4-8 mm 50 mm Geotextilie 300g/ m2 2 mm Extrudovaný polystyren 200 mm???? není ve VV Vrchní vrstva hydr. souvrství Borner Poly-Elast Classic PV 5,2mm Modif. asf. pás podklad. vrstva Borner SK Bit 105 + PUK 4 mm Penetrační asfaltový nátěr Borner Bocoplast VS Spádová vrstva beton. mazanina min.0,5% 20-70mm ??? není ve VV Želet. stropní deska 200 mm
Dodatečná informace č.1	K výše uvedenému dotazu zadavatel sděluje, že výkaz výměr obsahuje všechny výše požadované informace. Pro jejich získání je třeba v excelu rozbalit lištu vlevo nahoře (kde je např. umístěna ikona kopírovat), zde se objeví čísla – v poslední úrovni – č. 6 se po jejím rozbalení objeví výpočty jednotlivých položek. Konkrétně tedy: S 3 podlaha 1NP – zázemí – se nachází v části A1 Samonivel. cement. pochozí stěrka, nátěr se vsypem,součinit. smyk. tření 0,6 2 mm



0063 Podlahy a podlahové konstrukce

6.	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm
----	-----------	--

Betonová mazanina se sítí kari 150 /150/5 78 mm

0063 Podlahy a podlahové konstrukce

1.	631311114	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm
3.	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Tepelná izolace EPS 150 120mm

713. Izolace tepelné

1.	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
2.	28375915	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 tl. 120 mm - dodávka

Vodostavební beton žb. deska 300mm
Podkladní beton 100mm

0021 Úpravy podloží a základové spáry

2.	631311124	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm - podkladní beton
----	-----------	--

S 7 venkovní terasa jižní - se na chází v části A1
Massaranduba (drážky) součinitel smykového tření 0,6 24 mm ARA Kolín
Rošt (massaranduba) dle dodavatel. systému (60/60) 60 mm dle výrobce použity materiál
Drcené kamenivo - štěrk fr. 4-8 mm 50 mm
Geotextilie 300g/ m2 2 mm
Extrudovaný polystyren 200 mm

713. Izolace tepelné

5.	713141151	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, b materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
6.	28376498	Deska z extrudovaného polystyrénu tl. 200 mm - dodávka

Vrchní vrstva hydr. souvrství Borner Poly-Elast Classic PV 5,2mm
Modif. asf. pás podklad. vrstva Borner SK Bit 105 + PUK 4 mm
Penetrační asfaltový nátěr Borner Bocoplast VS
Spádová vrstva beton. mazanina min.0,5% 20-70mm


0063 Podlahy a podlahové konstrukce

4.	631311119	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm ve spádu
----	-----------	--

Želet. stropní deska 200 mm



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Dotaz č. 2	D1	Vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé, hladké plné, bez prahu, rozměr 900 x 2100 (bezfalcové) , požární odolnost EW 30 DP1 C
	Za1	Zárubeň - ocel (hranatá, půlená)
	Ko1	kování Twin VISION H, klika kartáčovaná nerez, rozeta kruhová – kartáčovaná nerez, poniklovaný zámek
	D2	vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé, hladké plné, bez prahu, rozměr 800 x 1970 (bezfalcové)
	Za2	zárubeň - ocel, tloušťka stěny 100 mm
	Ko2	kování KLASIC 90mm, klika plast. zámeb FAB, bezpečnostní vložka
	D5	vnitřní dveře jednokřídlé otevíravé, hladké plné, bez prahu, rozměr 900 x 1970
Dobrý den, dveře D1 s požární odolností nejsou obsaženy v tabulkách truhlářských kcí a naopak D5 jsou v truhl kcích s požární odolností. Prosíme o upřesnění.		
Dodatečná informace č. 2	Zadavatel upřesňuje výše označené položky ve výkazu výměr, který je přílohou těchto dodatečných informací č. 1 a 2.	

Příloha:

15038_Prosek-Amerika_Revitalizace naučné stezky_VV_150423

V Praze dne 15. 5. 2015



zadavatel

