

Doplnění – upřesnění podmínek vyjádření o existenci podzemního vedení sítí elektronických komunikací (PVSEK) č.j. 77109/12 ze dne 4.5.2012

vydaného pro spojené územní a stavební řízení ke stavbě

„**Veřejné osvětlení v obci Vikýřovice**“ v k.ú. Vikýřovice.

Stanované podmínky:

S navrženým řešením vedení VO dle předložené PD souhlasíme.

Při křížení a souběhu s PVSEK nově budovanými inž. sítěmi je nutné dodržet normou ČSN 73 6005 stanovené vzdálenosti ! V místě kolize musí být kabely uloženy v chráničce - místo musí být před záhozem zkontrolováno technikem POS Šumperk (tel. 606 87 74 87) ! Nad kabelovou trasou PVSEK nesmí být umístěna skříň rozvaděče NN nebo jiné objekty inž. sítí - min. vzdálenost musí být alespoň 0,5m od krajního kabelu. Stožáry vedení NN, VO nebo MR je nutné umístit tak, aby pata stožáru byla nejméně 0,5m od trasy dotčených kabelů PVSEK. V případě, že dotčený kabel je umístěn v PE trubce nebo bude uložen do chráničky, je možné vzdálenost snížit až na 0,2m.

Toto doplnění je nedílnou součástí vyjádření o existenci PVSEK č.j. 77109/12 .

V Šumperku dne 31.5.2012

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
060

*Jaromír Bedáň
POS Šumperk
(na základě pověření)*