



Poznámky rozvod ů laboratorních plynů:
Poznámka č.01:
Potrubí bude provedené z nerezů AISI 316L a bude orbitálně svařováno.

Poznámka č.02:
Zdroje Ar, He, N₂ budou umístěny ve stávajících skříních ve venkovním prostoru
Zdroje CO₂, Air budou umístěny ve stávajícím skladu tlakových láhví

Poznámka č.03:
Potrubí bude vedeno pod podlahou laboratoří ve dvojité podlaze v úrovni cca 350 mm pod podlahou laboratoří

Poznámka č.04:
K odběrným ventilům potrubí stoupne nad podlahu. Ventily budou ukončeny ve výšce cca 1000 mm nad podlahou laboratoře.

HLAVNÍ PROJEKTANT:  ENERGY BENEFIT centre		Energy Benefit centre s.r.o. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 603 380 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz		Hlavní projektant: Ing. Robert Koska Zastupce hlavního projektanta: Ing. Libor Truhelka Hlavní architekt: -	
ZPRACOVATEL ČASTÍ:					
Pipeline Design s.r.o. Frydlova 1351/15, 480 01 Liberec 1 tel.: +420 607 872 867 e-mail: jiri.stajer@pipeline-design.eu			Vypracoval: Jiří Stajer Zodpovědný projektant: Rudolf Svoboda		
STAVEBNÍK:				rozlišná a podpis	
Fyzikální ústav AV ČR v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8					
PROJEKT: Úprava laboratoří XUVIR Fyzikálního Ústavu AV ČR, v.v.i. - Na Slovance 1999/2				Zakázkové číslo: 220233	
MÍSTO STAVBY: Na Slovance 1999/2, 109 00 Praha 8				Datum: 15.01.2023	
OBJEKT: SO-01				Stupeň: DPS	
ČÁST, PROFESE: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení					
VÝKRES: 101_Půdorys 1.NP-Stávající Stav					Měřítko: 1:50
ID PROJEKTU_STUPEŇ_OBJEKT_ID_PROFESIE_PROFESIE-ČÍSLO_OBSAH_ZMĚNA: FUXUVR_DPS_SO-101_D.1.1_ASR-101_1NP-SB					