

Dodatečná informace č. 3

Název veřejné zakázky:

VO Rtyně v Podkrkonoší - NPŽP2020

Dotaz:

1. S ohledem na požadavek statického výpočtu AL stožárů žádáme zadavatele o upřesnění, s jakou délkou výložníků u konkrétních výšek AL stožárů má dodavatel počítat?
2. Žádáme zadavatele o upřesnění hmotnosti, rozměrů a způsobu uchycení prvků rozhlasu na stožár (přípevnění páskou bandimex apod.)?
3. Žádáme o upřesnění hmotnosti a velikosti plochy vánočního osvětlení (ozdob), kterou zadavatel uvažuje připevnit k AL stožárům?

Odpovědi k dotazům:

1. U Al sloupů výšky 6m výložníky nepřesáhnou délku 500 mm
2. Zadavatel předpokládá, že hmotnost rozhlasu nepřesáhne hmotnost 7 kg a rozměr 20x30x10 cm. Uchycení je přípustné pouze na navržený výložník viz výkaz výměr. Bandimex či podobná alternativa není přípustná.
3. Typ vánočního osvětlení není definován. Uchazeč musí počítat s plochou maximálně do průměru 90 cm. Nejedná se však o plnoplošný objekt. Hmotnost nepřevyší 5 kg

Ve Rtyni v Podkrkonoší 24. 6. 2020