

Popis technického stavu předmětu převodu

Topné zařízení sestává z kompaktní výměníkové stanice (dále jen VS) Alfa Laval, s výkonem ÚT 255kW, TV 129kW s akumulací 300 l.

Při prohlídce bylo konstatováno, že vzhledem k výkonu VS podle ČSN 07 0703 se jedná o VS III. kategorie. Topné zařízení bylo uvedené do provozu v roce 2014.

Stav výměníkové stanice:

Dobrý, bez zjevných závad.

Výměníková stanice je v původním stavu a plně funkční, během dosavadního provozu byla prováděna běžná údržba a podle vyjádření správce tepelného zařízení nebylo potřeba provádět žádné významné opravy.

Fotodokumentace



**„Odkup technologie výměníku pro dodávku tepla,
Drahobejlova 1601/35 Libeň, Praha 9“
výběrové řízení – příloha č. 4 otevřené výzvy k podání nabídek**



výběrové řízení – příloha č. 4 otevřené výzvy k podání nabídek

