

Informace zadavatele k zadávacímu řízení

(jedná se o informaci z předchozího zrušeného zadávacího řízení)

Doručený dotaz:

Dle našeho zjištění není možno v současné době nabídnout adekvátní klimatizační zařízení, které by splňovalo technické zadání soutěže od žádného renomovaného výrobce.

Zařízení č. 1.6 – podstropní jednotka $Q_{ch}=3,6kW$ byla výrobcem pro rok 2016 ukončena dodávka na český a evropský trh. V době tvorby projektu tato informace nebyla známa. Požadavek použití podstropní jednotky s plasma iont filtrem výkon 3,5kW za dodržení požadovaných hlukových parametrů není možné dodat.

Výrobce tuto jednotku nahradil ve svém portfoliu novým modelem nástěnných jednotek, které mají již plasma iont filtr v základu a díky postavení výfukových lamel a možnosti nastavení proudění vzduchu plně nahrazují podstropní jednotky. Výkonově – hlukově a požadovaným stupněm čištění vzduchu.

Odpověď zadavatele:

Zařízení č. 1.6 – provedení podstropní, bude nahrazeno nástěnným provedením. Změna v provedení jednotky nemá žádný dopad do výkresů stavební části a přípravy, ani do el. připojení a ovládání. V platnosti zůstává požadavek na vybavení jednotek plasma iont filtrem a požadavek na dodržení hlukových parametrů.
