

Váš dopis zn. Elektronicky
Ze dne 26. července 2024
Naše zn. 33769/2024-SŽ-OR OVA-OPS
Spisová zn. 554/2024/OPD
Listů/příloh 1/-

Vyřizuje Luboš Ševčík
Mobil +420 607 097 668
E-mail Sevcik@spravazeleznic.cz

Datum 19. srpna 2024

Projednání staveb s.r.o.
Malhostovická 344
664 24 Drásov

E: Obrucova@projednani.cz

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace (dále jen „Správa železnic“), Oblastní ředitelství Ostrava (dále jen „OR Ostrava“), toto

Vyjádření pro společné povolení a k existenci inženýrských sítí

pro stavbu:

Název stavby: **FVE ČOV Mohelnice – 137,7 kWp**
Místo stavby: **k. ú. Mohelnice**
Trať/žkm: **č. 001 Praha – Česká Třebová -Olomouc – Bohumín /dle KJŘ/
Stavba mimo ochranné pásmo dráhy – vpravo žkm 52,430 –
52,520 ve vzdálenosti cca od 80,0 m od osy koleje**
TUDÚ: **190116 Lukavice – Mohelnice**
Stavebník: **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 2769/6, 787 01
Šumperk**
Žadatel/Projektant: **Projednání staveb s.r.o., Malhostovická 344, 664 24 Drásov**

Stavba nezasahuje do ochranného pásma dráhy koridorové, elektrizované železniční trati Správy železnic, č. 001 dle zákona 266/94 Sb., o dráhách v platném znění.

Stavba se žádným způsobem nedotýká zájmů Správy železnic, státní organizace. V dané lokalitě se **nenacházejí** inženýrské sítě ani jiné zařízení Správy železnic ve správě ČD – Telematiky, a.s. a OR Ostrava.

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava **n e m á n á m i t e k** k výše uvedené stavbě.

Toto vyjádření neobsahuje vyjádření k prostředkům sítí elektronických komunikací v majetku ČD – Telematiky a. s. nebo v majetku jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD – Telematiku a. s. Toto vyjádření vám bude vyhotoveno na základě samostatné žádosti. Žádost je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz nebo e- mailem na helpdesk@cdt.cz.

Dotčený úsek železniční trati je elektrizován stejnosměrnou trakční soustavou 3KV, je nutné uvažovat s možností vzniku bludných proudů v této oblasti. Případná opatření k zamezení nežádoucích vlivů na plánovanou stavbu budou realizovány na náklady stavebníka.

Vyjádření se týká území pouze v rozsahu dle předložené žádosti s platností **2 let** od data vydání tohoto vyjádření.

Ing Jiří Macho

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava