

VÝPIS SKLADEB

objekt: Novostavba hasičské zbrojnice Stračov na p.p.č.79/2 v k.ú. Stračov

SKLADBA P1 - GARÁŽE

- DRÁTKOBETON C30/37 XF4, DRÁTKOBETON 30-40 kg/m3	tl. 150mm
POVRCH STROJNĚ HLAZENÝ	
-PE FOLIE	
-EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN- TYP XPS 500,	tl. 50mm
-2 x IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI-MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S ROHOŽEMI Z PES, HORNÍ ÚPRAVAHRUBOZRNNÝ POSYP, SPODNÍ BEZ ÚPRAV, CELOPLOŠNĚ NATAVENO	
-1x ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ	
-PODKLADNÍ ZÁKLADOVÁ DESKA C20/25, VYZTUŽENA SVAŘOVANOU SÍTÍ S VELIKOSTÍ OK 150/150/8mm	tl. 200mm
-ŠTĚRKOVÝ PODSYP - VYROVNÁVACÍ VRSTVA POD DESKU	
- KAMENIVO, MAKADAM FRAKCE 16-32 HUTNIT PO 15cmHUTNIT NA HODNOTU 60MPa	tl. 150mm

SKLADBA P2- PODLAHA KERAM.DLAŽBA

- KERAMICKÁ DLAŽBA 60/60 REKTIFIKOVANÁ, BARVA ŠEDÁ - IMITACE BETON PROTISKLUZNOST R9	tl. 10mm
- FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ HMOTA - HYDRAULICKÝ TUHNOUCÍ LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB	tl. 7mm
- PŘEBROUSIT POVRCH	
-BETONOVÁ MAZANINA c20/25	tl. 60mm
-PE FOLIE	
-PĚNOVÝ POLYSTYREN- TYP EPS 150Z,	tl. 120mm
-2 x IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI-MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S ROHOŽEMI Z PES, HORNÍ ÚPRAVAHRUBOZRNNÝ POSYP, SPODNÍ BEZ ÚPRAV, CELOPLOŠNĚ NATAVENO	
-1x ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ	
-PODKLADNÍ ZÁKLADOVÁ DESKA C20/25, VYZTUŽENA SVAŘOVANOU SÍTÍ S VELIKOSTÍ OK 150/150/8mm	tl. 200mm
-ŠTĚRKOVÝ PODSYP - VYROVNÁVACÍ VRSTVA POD DESKU	
- KAMENIVO, MAKADAM FRAKCE 16-32 HUTNIT PO 15cm HUTNIT NA HODNOTU 60MPa	

SKLADBA P3- PODLAHA KERAM.DLAŽBA - MOKRÝ PROVOZ

- KERAMICKÁ DLAŽBA 60/60 REKTIFIKOVANÁ, BARVA ŠEDÁ - IMITACE BETON PROTISKLUZNOST R11 TŘÍDA B	tl. 10mm
- FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ HMOTA - HYDRAULICKÝ TUHNOUCÍ LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB	tl. 7mm
- IZOLACE - HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR KOUPELNOVÝ S BANDÁŽÍ	
- PŘEBROUSIT POVRCH	
-BETONOVÁ MAZANINA c20/25	tl. 60mm
-PE FOLIE	
-PĚNOVÝ POLYSTYREN- TYP EPS 150Z,	tl. 120mm
-2 x IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI-MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S ROHOŽEMI Z PES, HORNÍ ÚPRAVAHRUBOZRNNÝ POSYP, SPODNÍ BEZ ÚPRAV, CELOPLOŠNĚ NATAVENO	
-1x ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ	
-PODKLADNÍ ZÁKLADOVÁ DESKA C20/25, VYZTUŽENA SVAŘOVANOU SÍTÍ S VELIKOSTÍ OK 150/150/8mm	tl. 200mm
-ŠTĚRKOVÝ PODSYP - VYROVNÁVACÍ VRSTVA POD DESKU	
- KAMENIVO, MAKADAM FRAKCE 16-32 HUTNIT PO 15cm HUTNIT NA HODNOTU 60MPa	

SKLADBA P4- PODLAHA KERAM.DLAŽBA - 2.NP

- KERAMICKÁ DLAŽBA 60/60 REKTIFIKOVANÁ, BARVA ŠEDÁ - IMITACE BETON, PROTISKLUZNOST R9	tl. 10mm
-FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ MALTA-HYDRAULICKÝ TUHNOUCÍ PRO LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB	tl. 7mm
-PŘEBROUSIT POVRCH	
-BETONOVÁ MAZANINA	tl. 60mm
-PE FOLIE	
-IZOLACE TEPELNÁ DESKY 500/1000 KROČEJOVÝ EPS	tl. 40mm
-VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR	
-STROPNÍ KONSTRUKCE-BETONOVÉ PANELY	tl. 250mm

VÝPIS SKLADEB

objekt: Novostavba hasičské zbrojnice Stračov na p.p.č.79/2 v k.ú. Stračov

SKLADBA S1- ŠIKMÁ STŘECHA

-STŘEŠNÍ PÁLENÁ KERAMICKÁ TAŠKA, 12ks/m ENGOBA ČERNÁ ,	tl. 50mm
-DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40mm	
-DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 60/40mm	tl. 40mm
-KONTAKTNÍ DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE, uv STABILITA, TEPLOTNÍ	tl. 40mm
ODOLNOST DO -40°C AŽ +100°C, DIF. TLOUŠŤKA	
sd:0,025m,SPOJOVANÁ LEPÍCÍ PÁSKOU	
-DŘEVĚNÉ KROKVE 100/160mm, PROSTOR MEZI KROKVEMI	
VYPLNĚN TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY $\lambda=0,033\text{W/m.K}$	
-TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATOU 160mm $\lambda=0,033\text{W/m.K}$	tl. 160mm
-KOVOVÝ CD PROFIL 60/27mm NA PRÍMÝ KROKVOVÝ ZÁVĚS	tl. 160mm
-PAROTĚSNÁ ZÁBRANA S PŘILNAVÝM ROUNEM, SPOJE PŘELEPIT	
OBOUSTRANNOU LEPÍCÍ PÁSKOU	
-SÁDROKARTONOVÉ DESKY REI 15 (DO VLHKÉHO PROVOZU SDK	
DESKY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ)	tl. 15mm

SKLADBA S2- STROPNÍ PODHLED

-DŘEVĚNÉ KLEŠTINY 80/160mm S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ	tl. 160mm
Z MIRENÁLNÍ VATY TL.160mm $\lambda=0,033\text{W/m.K}$	
-KOVOVÝ CD PROFIL 60/27 NA NASTAVITELNÝ CD ZÁVĚS S	
VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL.160mm $\lambda=$	tl. 160mm
0,033W/m.K	
-PAROTĚSNÁ ZÁBRANA S PŘILNAVÝM ROUNEM, SPOJE PŘELEPIT	
OBOUSTRANNOU LEPÍCÍ PÁSKOU	
-SÁDROKARTONOVÉ DESKY(DO VLHKÉHO PROVOZU SDK DESKY	
URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ) - S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI	tl. 15mm
15	

SKLADBA G- OBVODOVÁ STĚNA

-OMÍTKA VNITŘNÍ HLADKÁ ŠTUKOVÁ	tl.15mm
-KERAMICKÁ DUTINOVÁ PÁLENÁ BROUŠENÁ TVÁRNICE PRO	tl.300mm
OBVODOVÉ ZDIVO, NA PERO A DRÁŽKU,ZDĚNÁ NA	
TENKOVRSŤVOU ZDÍCI MALTU- PEVNOST P15	
-VENKOVNÍ OMÍTKA PRO VYROVNÁNÍ POVRCHU	
-FLEXIBILNÍ LEPIDLO	
-FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VATY S PODÉLNÝMI VLÁKNY,	tl. 4mm
DESKY LEPENY $\lambda=0,036\text{W/m.K}$	tl. 150mm
-KRYCÍ HMOTA(LEPIDLO) S VÝZTUŽNOU SÍTKOU(PERLINKA)	
-VNĚJŠÍ OMÍTKA NA BÁZI SILIKONU, BARVA DLE VÝBĚRU	
INVESTORA- VIZ POHLEDY	

SKLADBA H- OBVODOVÁ STĚNA

-OMÍTKA VNITŘNÍ HLADKÁ ŠTUKOVÁ	tl.15mm
-KERAMICKÁ DUTINOVÁ PÁLENÁ BROUŠENÁ TVÁRNICE PRO	tl.300mm
OBVODOVÉ ZDIVO, NA PERO A DRÁŽKU,ZDĚNÁ NA	
TENKOVRSŤVOU ZDÍCI MALTU- PEVNOST P15	
-VENKOVNÍ OMÍTKA PRO VYROVNÁNÍ POVRCHU	
-PENETRAČNÍ NÁTĚR	
-FLEXIBILNÍ LEPIDLO	tl. 4mm
-FASÁDNÍ DESKY Z EPS GREY 70F $\lambda=0,031\text{W/m.K}$	tl. 150mm
-KRYCÍ HMOTA(LEPIDLO) S VÝZTUŽNOU SÍTKOU(PERLINKA)	
-VNĚJŠÍ OMÍTKA NA BÁZI SILIKONU, BARVA DLE VÝBĚRU	
INVESTORA- VIZ POHLEDY BARVA	

SKLADBA F- OBVODOVÁ STĚNA SOKL

-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ ZB - VYPLNĚNO BETONEM C20/25 S	
VÝZTUŽÍ R12	tl. 400mm
-IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI-MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ	
PÁS ZPĚTNÝ SPOJ	
-EXTRUDOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYREN (XPS)	tl. 120mm
-LEPIDLO URČENÉ PRO XPS+ARMOVACÍ SÍŤOVINA (PERLINKA)	
+KOTVÍCÍ PRVKY	
-MARMOLITOVÁ OMÍTKA- STŘEDNĚ ZRNNÁ Z KAMENNÉ DRTĚ-	tl. 4mm
BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA - ŠEDÁ	