

Název: Novostavba hasičské zbrojnice obec Stračov			Číslo: 25Z045
Investor: Obec Stračov, Stračov č.p.2, 503 14 Stračov	Proj. část: SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Vypracoval: Josef Zuček Zodp. proj.: Karel Sommer		
Místo stavby: na p.p.č.79/2 v k.ú Stračov			

ČÁST PD: D.1.4.3 - Silnoproudá a slaboproudá instalace				Označ.: D.1.4.3.09
VÝKRES: SCHÉMA ROZVADĚČE RH2	Měřítko:	Stupeň PD: DSP	Datum: 06-2026	

RH2

ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3PEN AC 400V 50Hz/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41

1, 2, 3

QF 63A

N+PE

F11
B10 0.03 A
Kom. pr. chr.

F110
B16 0.03 A
Kom. pr. chr.

F111
B16 0.03 A
Kom. pr. chr.

F112
B16 0.03 A
Kom. pr. chr.

F113
B16 0.03 A
Kom. pr. chr.

F114
B16 0.03 A
Kom. pr. chr.

F115
B16 0.03 A
Kom. pr. chr.

F116
B16 0.03 A
Kom. pr. chr.

FA17
B20/3
Jistič

F17
BC004103--
ZS-4-0.03 A
Pr. chr. níč
Typ A

F18
B16 0.03 A
Kom. pr. chr.

N+PE

Obv.č.	Typ	Specifikace	Pr. chr. níč	Typ
10	CYKY	5x10	Pi =	
11	CYKY-J	3x1,5	Pi =	
12	CYKY-J	3x1,5	Pi =	
13	CYKY	3x2,5	Pi =	
14	CYKY	3x2,5	Pi =	
15	CYKY	3x2,5	Pi =	
16	CYKY	3x2,5	Pi =	
17	CYKY-J	5x2,5	Pi =	
18	CYKY	3x2,5	Pi =	

Elektrický bojler pod dřezem

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
L1,L2,L3

(L1,L2,L3)

FA37
B6/1
Jistič

FA16
B16/1
Jistič

F119
B16 0.03 A
Kom. pr. chr.
2

N+PE

N+PE

P-60R	
CXKH-V-J	3x2,5
Pi =	kW
EZS	
obv.č.37	
VÝV	

R-SLB	
CYKY	3x3,5
Pi =	kW
obv.č.51	
ZASUVKY	

Desko	
CYKY	3x4
Pi =	kW
obv.č.19	
vývod	