

Sběrný dvůr Poděbrady – Oprava opěrných stěn

Popis stavby

V areálu sběrného místa TSMP je umístěna stávající manipulační plochy a střepiště. V průběhu provozování v době udržitelnosti došlo k posunu některých opěrných železobetonových prefabrikátů tvaru „L“, příp. „T“ a tím jsou plochy v takto narušeném stavu obtížně využitelné, ba dokonce část neprovozovatelná.

Místo plnění je na pozemku parc. č.340/2 v k. ú. Poděbrady a pozemek je v majetku města Poděbrady, IČO: 002 39 640.

Po ukončení doby udržitelnosti v září 2025 je zpracován návrh na zpevnění opěrných železobetonových prefabrikátů (ŽB) na obou místech. Jedná se o zahloubení a zabetonování ocelových „I“ profilů č. 200 za ŽB prvky s hloubkou vetknutí pod úroveň terénu 1 500 mm a vyčnívající svislé opěry 1 500 mm nad terén. Rozteče budou 1 800 mm dle výkresu. Svislé opěry budou spojeny (ze strany) prefabrikátů vodorovnými U nosníky č. 200. Celá konstrukce bude vzájemně spojena sváry a vytvoří tak opěrné zabezpečení proti posunu ŽB prefabrikátů. Případné mezery mezi ocelovou konstrukcí (OK) a ŽB prvky budou vypodloženy např. pásovou ocelí. Tím bude docíleno bezesparé opěření ŽB o OK. Celá OK se opatří protikorozním nátěrem. K provedení uvedených činností je počítáno s rozebráním ŽB prvků autojeřábem, aby byl umožněn přístup techniky jako bagru, betonářské míchačky apod.

Po provedení OK, budou ŽB prvky osazeny zpět.

Manipulační plocha se nachází v ochranném pásmu VTL regulační stanice společnosti GasNet. Jsou vydána stanoviska č. 500345811 a č. 500345811 obě ze dne 1. 12. 2025 o existenci podzemních VTL, STL vedení a RS v jejich správě a podmínky pro provádění zemních prací v ochranném pásmu zařízení ve správě GasNet. Před započítím prací bude na základě stanovisek požádáno o vytýčení podzemního vedení.

Místem manipulační plochy prochází vedení SŽDC, ke kterému je vydáno vyjádření zn.: 16949/2018 – SŽDC – TÚDC ze dne 29. 10. 2018 o vyřazení z provozu a jeho nefunkčnosti.