



Technické služby města Poděbrad s.r.o.,

Projekční a inženýrská činnost
Lukáš Káninský, Žižkova 854, 280 02 Kolín
Doručovací adresa (kancelář): Havelcova 70, 280 02 Kolín III

Vyřizuje: Tichý/ č.j. 34/2025

Tel.: + 325 630 040

E-mail.: tichy@tsmp-podebrady.cz

Věc: Vyjádření k sítím na akci: „**STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. NA SKUPICI A NA KOPEČKU, PODĚBRADY**“

Na základě předložené projektové dokumentace jsme posoudili navržené řešení z hlediska souladu se Standardy veřejného osvětlení města Poděbrad a příslušnými normami ČSN EN 13201.

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení v ulicích Na Skupici, Na Kopečku a Kubovy sady. Navrhuje se osazení nových LED svítidel **Schröder ISLA LED** s teplotou chromatičnosti 2700 K a příkony dle polohy v rozsahu cca 18–39 W. Svítidla budou umístěna na nových **konických ocelových stožárech** o výšce 5,5 m, žárově zinkovaných, kotvených do základů dle vzorového řezu. Rozmístění světelných bodů je navrženo v souladu s požadovanými roztečemi a montážní výškou dle standardů. Kabelové vedení bude provedeno v chráničkách HDPE s uložením v pískovém loži, opatřeno výstražnou fólií a vedeno přes kabelové komory. Napojení na stávající rozvaděč VO bude provedeno kabely AYKY, s výzbrojí stožárů osazenou jističi a svorkovnicemi dle projektové dokumentace.

Světelně-technické výpočty pro třídu osvětlení **P4** (vozovka) a **P5** (chodníky) prokazují splnění požadavků na průměrnou osvětlenost, rovnoměrnost i omezení oslnění. Navržená svítidla splňují požadavky na energetickou účinnost, barevnou teplotu a možnost řízení. Konstrukční a instalační parametry stožárů, svítidel i kabeláže odpovídají Standardům VO města Poděbrad.

Z hlediska správy a provozu požadujeme:

- provedení vytýčení sítí před zahájením prací technikem TSMP,
- dodržení technologických postupů při pokládce kabelů a ochraně povrchů,
- provedení výchozí revize elektro a geodetického zaměření skutečného stavu,
- předání protokolů, prohlášení o shodě a dokumentace skutečného provedení.



Technické služby města Poděbrad s.r.o.,

Na základě výše uvedeného konstatujeme, že projekt „**STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. NA SKUPICI A NA KOPEČKU, PODĚBRADY**“ je v souladu se Standardy veřejného osvětlení města Poděbrad a příslušnými technickými normami a z hlediska Technických služeb města Poděbrad, s.r.o., proti jeho realizaci **nemáme námitek**.

Technické služby města Poděbrad, s. r. o. tímto vydávají k předložené dokumentaci **kladné stanovisko**.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření Města Poděbrad a vždy je nutné požádat o vyjádření Město Poděbrady samostatně.

S pozdravem

Ing. Jan Tichý
vedoucí úseku

Technické služby
města Poděbrad s.r.o.,
Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady
IČO: 25798278
DIČ: CZ25798278

Tel.: +420 325 630 040

Mobil: +420 731 502 925

E-mail: tichy@tsmp-podebrady.cz

Technické služby města Poděbrady s.r.o.

Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady

IČ: 25798278